(A CONSTRUIR)

GRADIL TIPO ARAMITA A CONSTRUIR - H=2.20

LEGENDA:

- LUMINARIA ESTACIONAMENTO 200W 2 PETALAS
- LUMINARIA ESTACIONAMENTO 100W
- LUMINARIA EXTERNA 4 PETALAS 400W~
- POSTE ILUMINAÇÃO PUBLICA 7M
- LUMINARIA ESTACIONAMENTO 200W 2 PETALAS
- LUMINARIA ESTACIONAMENTO 100W
- CAIXA PISO ALVENARIA 30X30X30CM
- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
- DISJUNTOR A SECO - DIN CURVA C 16A 1P
- DISJUNTOR A SECO - DIN CURVA C 40A 3P
- DPS CLASSE II 275V 15KA 1P
- ELETRODUTO NO PISO
- NEUTRO, FASE, TERRA

DPS 15kA

PARE

PASSEIO

PROJEÇÃO DA COBERTURA

FECHAMENTO EM PLACAS DE CCSSD CLASS MAT

OBSERVAÇÕES

NOTA:

ASSINATURA RESPONSAVEL LEGAL

ASSINATURAS PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO SANTOS FERREIRA
Data: 22/01/2026 16:35:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REVISAO

ASSINATURA APROVAÇÃO

SESAB - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
SUAM - COORDENAÇÃO ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA EM REDE FISICA DA SESAB
CAB - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA EM SAUDE

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

EAS: POLICLINICA - IBOTIRAMA

PROJETO: PROJETO - INSTALAÇÕES ELETRICAS

ENDEREÇO: RODOVIA BR - 242, S/N - IBOTIRAMA, CEP: 47520-00

ETAPA PROJETO: PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA

RESPONSAVEL TECNICO: CLAUDIO FERREIRA | CREA Nº: 050704027

PLANTA: INSTALAÇÕES - ILUM. EXT.

ESCALA: 1/100

DATA: JANEIRO 2026

FOLHA: 02/04

Dimensões - 135x95