

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS FLUVIAL CHICO BARROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA: 19/02/2026



PREFEITURA DE
LABREA
O futuro é agora

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA



REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS FLUVIAL CHICO BARROS.
TRAVESSA NAZARÉ, BAIRRO CENTRO – LÁBREA/AM
IMAGENS LATERAIS EXTERNA DA UBS CHICO BARROS.



REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS FLUVIAL CHICO BARROS.
TRAVESSA NAZARÉ, BAIRRO CENTRO – LÁBREA/AM
IMAGENS LATERAIS EXTERNA DA UBS CHICO BARROS.







	 <p>18 de fev. de 2026 14:52:55 348° N 20 Travessa Nazaré Centro Lábrea Amazonas Altitude: 55.0msnm Velocidade: 0.0km/h Número de Indica: 20</p>
REFORMA E ADEQUAÇÃO UBS CHICO BARROS Banheiros da UBS Fluvial apresentado constante infiltrações, necessitando de reparos hidráulicos e substituição de encanamento indicando assim a necessidade de reforma.	REFORMA E ADEQUAÇÃO UBS CHICO BARROS Banheiros – UBS Fluvial – Ambiente com instalações danificadas, revestimentos deteriorados e necessidade de reforma.

 <p>18 de fev. de 2026 14:54:34 348° N 20 Travessa Nazaré Centro Lábrea Amazonas Altitude: 55.0msnm Velocidade: 0.0km/h Número de Indica: 20</p>	 <p>19 de fev. de 2026 09:00:23 20 Travessa Nazaré Centro Lábrea Amazonas</p>
REFORMA E ADEQUAÇÃO UBS CHICO BARROS Ambientes UBS Fluvial apresentado os sistemas elétricos e hidráulicos expostos, pisos deteriorados e fios descascados e estavam liberando energia elétrica nos metais, indicando assim a necessidade de reforma.	REFORMA E ADEQUAÇÃO UBS CHICO BARROS Ambiente interno da UBS Fluvial com necessidades de reformas.






FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
 CRB/AM: 33064/AM
 ENGENHEIRO CIVIL.