



FUNDAÇÃO HEMOPA
ANÁLISE DE RISCO
Processo Administrativo Eletrônico Nº E-2026 3343352

Setor Demandante: GEINE

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega dos equipamentos.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Atraso na disponibilização dos ventiladores e na melhoria das condições de circulação do ar no ambiente do arquivo, prolongando a situação de abafamento e desconforto para os servidores.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração; definir claramente as condições, o endereço e os horários de entrega; acompanhar o cumprimento da ordem de fornecimento; e manter comunicação com a contratada durante a execução.</i>	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	<i>Notificar formalmente a contratada para regularização da entrega, concedendo prazo compatível, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e demais medidas contratuais cabíveis.</i>	CONTRATANTE

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura física ou elétrica existente	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Impossibilidade de instalação ou utilização dos ventiladores; necessidade de adequações nas paredes ou instalações elétricas; atraso na disponibilização dos equipamentos; e possibilidade de danos aos bens, ao imóvel ou às pessoas em caso de instalação inadequada.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	

NTABS RGT 003 Análise de Risco rev.1

PREVENTIVA

Verificar previamente os locais de instalação, a resistência das paredes, os pontos de fixação, as distâncias de segurança, a disponibilidade e a compatibilidade dos pontos elétricos e a ausência de interferências com estantes, documentos, luminárias e áreas de circulação. Exigir equipamentos bivolt, compatíveis com 127/220 V e frequência de 60 Hz.

CONTRATANTE

CONTINGENCIAL

Suspender a instalação ou utilização do equipamento no ponto considerado inadequado; definir outro local de fixação; providenciar as adequações físicas ou elétricas necessárias; e somente autorizar o funcionamento após a verificação das condições de segurança.

CONTRATANTE

RISCO 03

PROBABILIDADE

IMPACTO

DANO

Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações

- ☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

- ☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

Recebimento de ventiladores com potência, rotação, dimensões, materiais, tensão, proteção do motor, cor ou garantia diferentes das exigidas; comprometimento da circulação do ar; atraso no atendimento da necessidade; e possibilidade de prejuízo à Administração.

AÇÃO

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

PREVENTIVA

Exigir que a proposta identifique a marca, o fabricante e o modelo ofertado e esteja acompanhada de catálogo, ficha técnica ou documento oficial do fabricante. Verificar a documentação antes da aceitação da proposta e realizar conferência técnica durante o recebimento dos equipamentos.

CONTRATADA/CONTRATANTE

CONTINGENCIAL

Notificar formalmente a contratada para regularização da entrega, concedendo prazo compatível, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e demais medidas contratuais cabíveis.

CONTRATADA/CONTRATANTE



FUNDAÇÃO HEMOPA
ANÁLISE DE RISCO
Processo Administrativo Eletrônico Nº E-2026 3343352

Belém, 17 de setembro de 2026.

Eric Gomes Magno
Engenheiro Civil
Fundação Hemopa

Jaime Adam Neto
Coordenador de Logística
Fundação Hemopa



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3343352

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eric Gomes Magno,

CPF: ***.626.502-**

Em: 17/09/2026 12:04:43

Aut. Assinatura: 378f8173d7d62998728f13b12eda279a29d86cd875b5320513159dcca9e7efec

Assinado eletronicamente por: Jaime Adam Neto,

CPF: ***.370.442-**

Em: 17/09/2026 12:10:27

Aut. Assinatura: 8097324aea3718ca9a1cc8d90cae53cb27f57eaaf1b9a3dff3c0477462e40a91



Identificador de autenticação: 8342ae8d-f311-46b3-a21e-5f331b49ba23

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>