

Imperatriz (MA), 30 de abril de 2025.

Cliente: Município de Açailândia
Complemento: Escola Mun. Crislaine Goncalves
Conta Contrato: 34642834
Endereço: R. Pernambuco, Nº 04, VL JOAO PAULO
Município: Açailândia / MA
Protocolo: 8036237862
Nota de Serviço: 1101257316

Em resposta ao protocolo da sua solicitação, informamos que a Equatorial Energia Maranhão dispõe de potência para atender a sua instalação e que para o atendimento na demanda/carga instalada de **61 kW**, na tensão nominal de **13,8kV** solicitadas sem a necessidade de obras de reforço referentes ao Sistema de Distribuição.

1- DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CONTA CONTRATO / UNIDADE CONSUMIDORA:

Tipo de conexão de entrega: trifásica
Tensão de atendimento: 13,8kV
Potência Total de Transformadores: 75kVA
Carga Instalada dos Equipamentos: 79,02 kW
Potência Disponibilizada: 61 kW
Tensão no ponto de entrega (V): 380/220 V
Disjuntor de entrada: 125A
Local da medição: interno

A distribuidora é responsável, técnica e financeiramente, pela instalação do medidor de energia e equipamentos auxiliares. Todos os demais equipamentos da subestação são de responsabilidade da(s) unidade(s) consumidora(s).

2- CARACTERÍSTICAS PARA FATURAMENTO:

Classe: Poder Público
Tarifa: Optante Grupo B
Sub-grupo tarifário: A4
Perda de transformação: 2,5%

3- LIMITES E INDICADORES DE QUALIDADE:

Os Limites e Indicadores de Qualidade estão apresentados na tabela abaixo de acordo com conjunto definido por essa distribuidora:

MA - MARANHÃO ▼ AÇAILÂNDIA ▼ 2025 ▼ ACAILANDIA

Baixa Tensão Urbano

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO			DIC (em horas)	FIC (número de interrupções)	DMIC (em horas)	DICRI (em horas)
Conjunto	DEC	FEC	MENSAL	MENSAL	MENSAL	INTERRUPÇÃO
ACAILANDIA	11	7	10	4	7	13

Baixa Tensão Não urbano

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO			DIC (em horas)	FIC (número de interrupções)	DMIC (em horas)	DICRI (em horas)
Conjunto	DEC	FEC	MENSAL	MENSAL	MENSAL	INTERRUPÇÃO
ACAILANDIA	11	7	20	6	15	26

4- Informações complementares:

A assinatura eletrônica via DocuSign dos contratos CUSD e CCER caracterizam a aprovação deste orçamento de conexão, que devem ser realizadas em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento deste documento.

Esclarecemos que não estão contemplados neste documento, os custos referentes às obras de implantação das subestações particulares e rede de distribuição interna de seu empreendimento, que são de inteira responsabilidade do solicitante. O mesmo ocorre para os casos de instalações de interesse restrito, em que haverá a necessidade de aprovação prévia do projeto dessas instalações.

É de **RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR E DEMAIS USUÁRIOS** atender aos termos dispostos em Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, e atender as normas técnicas e de segurança da distribuidora acessada.

Para Subestação Particular aérea e unitária, até 300 kVA, a EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO dispensa a apresentação de Projeto Elétrico, desde que não esteja associado ao pedido de acesso a geração distribuída, migração para o mercado livre ou possua situações omissas à Norma Técnica, que necessitem de avaliação da distribuidora. Para os demais casos, deve ser apresentado o Projeto Elétrico, de acordo com a REN 1000/2021 e as Normas Técnicas vigentes da EQUATORIAL (disponíveis no site www.equatorialenergia.com.br).

Caso o consumidor deseje que a Unidade Consumidora seja atendida em tensão de fornecimento diferente da citada, deverá solicitar novo Orçamento de Conexão, além de que o mesmo será responsável pelos investimentos adicionais que se fizerem necessários ao atendimento.

Caso a primeira vistoria das instalações seja reprovada, as demais vistorias poderão ser cobradas, conforme estabelece o Art. 623 da REN 1000 da ANEEL.

Este documento poderá ser cancelado se o projeto das instalações de entrada de energia não tiver sido aprovado, quando necessário.

O consumidor e demais usuários deverão ser classificados para fins de aplicação tarifária de acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos na resolução 1000/2021, conforme relacionado no item 2 sobre as características de faturamento.

As informações dos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle deverão estar de acordo com Normas Técnicas vigentes da EQUATORIAL (disponíveis no site www.equatorialenergia.com.br).

Caso opte pelo ACL (Ambiente de Contratação Livre), o consumidor deverá informar, no momento da formalização do aceite deste orçamento:

- Diagrama unificar, até a proteção do transformador;
- Solicitação de adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Para proporcionar um atendimento ainda mais eficaz, disponibilizamos canais de comunicação exclusivos para grandes clientes, incluindo um telefone de contato no número 0800 280 2800, e-mail grandescientes.maranhao@equatorialenergia.com.br, e a agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br. Além disso, temos uma equipe dedicada composta pela Consultor **Thiago Santos Carvalho** contato: **(99) 98817-5066** e assistente **Jarlene Silva (99) 98834-3036** à disposição para atender às suas necessidades na Equatorial Energia Maranhão.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que possa ser necessário.

Gerência de Relacionamento com o Cliente
Atendimento a Clientes Corporativos
Equatorial Energia Maranhão