



RELATÓRIO DE SONDAGEM

SANEBAVI – SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO

ESTUDO DE SOLO – ÁREA 2

VINHEDO - SP.

Rua Descampado, 121 – torre 2 – apto 52 – Vila Vera – São Paulo – SP. – cep: 04296-090
Tels: (11) 95084-9841/2639-3516



São Paulo, 14 de julho de 2025.

À

SANEBAVI – SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO

Vinhedo – SP.

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V.Sas, estamos apresentando o resultado das sondagens à percussão de simples reconhecimento, executadas com tubo de revestimento de diâmetro \varnothing 2 1/2" e medida de resistência à Penetração (SPT) de metro em metro, com auxílio de amostrador TERZAGHI, diâmetro externo de \varnothing 2" e interno \varnothing 1 3/8", no local em referência.

O relatório com resultados é apresentado em forma de perfis geológicos-geotécnicos individuais, indicando as características dos solos perfurados e as posições dos níveis de água encontrados nos 04 pontos de sondagem e deslocamento, totalizando 17,05 metros de perfuração.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas, para os esclarecimentos que se façam necessários e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Att.

MRIBEIRO PERFURAÇÕES E SONDAGENS – ME

A reprodução deste documento dependerá de autorização prévia por escrito, não sendo permitida sua reprodução parcial.

A reprodução deste documento dependerá de autorização prévia por escrito, não sendo permitida sua reprodução parcial.

A reprodução deste documento dependerá de autorização prévia por escrito, não sendo permitida sua reprodução parcial.

