

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I e II – CAPS I e II**

SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
EQUIPAMENTO	CÓDIGO/MENSAGEM	DIMENSÃO (mm)	QUANTIDADE
PLACA (RAIO ELÉTRICO)	A5	204	07
EXTINTOR	PQS – 4A – 40B:C	-	08
PLACA EXTINTOR	E5	330X330	08
PLACA “INDICAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DE CADA EDIFICAÇÃO”	M1 Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios: . Segurança estrutural contra incêndio. . Saídas de emergência. . Plano de intervenção de incêndio. . Brigada de incêndio. . Iluminação de emergência. . Sinalização de emergência. . Extintores de incêndio. . Controle de Materiais de Acabamento – CMAR. . Edificação mista alvenaria e estrutura metálica. Em caso de emergência: Ligue 193 - Corpo de Bombeiros	600X600	01
PLACA (MENSAGEM ESCRITA)	M2 LOTAÇÃO MÁXIMA 49 PESSOAS	221X442	01
PLACA (MENSAGEM ESCRITA)	M7 ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE	221X442	05
FAIXA ZEBRADA (PRETO E AMARELA)	O1	--	NO CENTRO DE TODA A EXTENSÃO DAS PORTAS DE VIDRO / OU QUALQUER FAIXA (EX: LOGO DA EMPRESA)
PLACA (CIGARRO)	P1	Ø252	01
PLACA (FÓSFORO)	P2	Ø252	01
PLACA	PERIGO INFLAMÁVEL	180X250	01
PLACA	PERIGO INFLAMÁVEL É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUALQUER	180X250	01

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I e II – CAPS I e II**

	INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCA		
PLACA (SETA DIREITA)	S2	126X252	02
PLACA (SETA ESQUERDA)	S2	126X252	04
PLACA (SETA PARA CIMA)	S3	126X252	25
PLACA SAÍDA	S12	126X252	07
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	1W - 55lm À 110lm	--	28
ILUMINAÇÃO TIPO FAROL	5w-600lm-6500k	--	05
ABRIGO METÁLICO PARA EXTINTOR	--	--	02
NOTA GERAIS: SE ATENTAR A CÓDIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE CADA ESTADO, SEGUIR AS OBSERVAÇÕES CONTIDAS NA COLUNA “EQUIPAMENTOS”).			

SISTEMA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS			
EQUIPAMENTO	CÓDIGO/MENSAGEM	DIMENSÃO(mm)	QUANTIDADE
PLACA	“DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO”	316/158	01
PLACA	"ESTA EDIFICAÇÃO POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO”	100X150	01
PLACA	“SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO - AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO RÁPIDO PARA A POSIÇÃO „DESLIGADO“ („OFF“) PARA DESLIGAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO E REDUZIR O RISCO DE CHOQUE”	316/158	01

JÚLIA VILELA DE FARIA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG nº 313.914/D

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Areádo-MG, 06 de março de 2025.