



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÍNIMO DA PROPOSTA POR LOTE - LICITAÇÃO

Pesquisa de Preços Nº 000062/2026 - 06/07/2026 - Processo Nº 000057/2026

00001 LOTE 01

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			CLORETO DE POLIALUMÍNIO FÉRRICO com as seguintes características: - líquido a granel para tratamento de água para abastecimento público; - aspecto: líquido viscoso límpido; - características: isento de substâncias que possam causar efeitos tóxicos ao consumo, conforme requisitos especificados na nbr 15.784 e de acordo com as exigências da portaria gm/ms nº 888/2021. - especificação técnica: - teor de al ₂ o ₃ mínimo: 9 – 12 % - teor de fe ₂ o ₃ : > 0,2% - < 1,00% - basicidade (%) : > 57,0 % - densidade a 25 graus celsius (g/cm ³) > 1,20 g/cm ³ - < 1,33 g/cm ³ - material insolúvel (%) : < 0,1 % - turbidez máxima: 50 ntu - estabilidade > três meses - fornecer 03 reservatórios com capacidade para 30.000 litros para armazenamento de cloreto de polialumínio férrico, sendo 01 reservatório para a eta i e 02 reservatórios para a eta ii. realizar uma limpeza anual nestes reservatórios. fornecer o cloreto de polialumínio férrico através de ibc de 1.000 litros, com carga completa, para a eta iv. todos os reservatórios devem ser enviados em sistema de comodato.				
00001	00001	00066130		KG	300.000,00	3,600	1.080.000,00

Soma das Médias: 1.080.000,00

Soma Total das Médias: 1.080.000,00