

ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/100

SÍMBOLOGIA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	
AF-28 ø32	COLUNA DE ÁGUA FRIA
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
LV	TORNEIRA LAVATÓRIO
TL	TORNEIRA DE LAVAGEM
VS	VASO SANITÁRIO (VALVULA DE DESCARGA)
DCH	DUCHA HIGIENICA
CH	CHUVEIRO
TQ	TANQUE
A 01	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM
A 02	JOELHO 90° SOLDÁVEL
A 03	JOELHO 90° SOLD. C/ BUCHA LATÃO
A 04	TÊ 90° SOLDÁVEL
A 05	TÊ 90° SOLD. C/ BUCHA LATÃO NA BOLSA CENTRAL
A 06	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL
A 07	REGISTRO DE PRESSÃO
A 08	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA
A 09	LUVA SOLDÁVEL E C/ ROSCA
A 10	REGISTRO DE GAVETA
A 11	JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL
A 12	BUCHA DE REDUÇÃO
–·–·–·–	TUBO PELO PISO
- - - - -	TUBO PELO FORRO



PLANTA - CHAVE

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ÁGUA FRIA-

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	25mm x 3/4"	145
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	32mm x 1"	6
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	60mm x 2"	6
Joelho 90 sold. c/bucha latao	pc	25mm x 3/4"	115
Joelho 90 soldavel	pc	25mm	222
Joelho 90 soldavel	pc	32mm	3
Joelho 90 soldavel	pc	40mm	4
Joelho 90 soldavel	pc	60mm	15
Joelho reducao 90 soldavel	pc	32mm x 25mm	1
Joelho reducao 90 soldavel	pc	40mm x 32mm	1
Luva soldavel e c/ rosca	pc	25mm x 3/4"	7
Registro de Gaveta	pc	1"	3
Registro de Gaveta	pc	2"	3
Registro de Gaveta	pc	3/4"	69
Registro de Pressao	pc	3/4"	7
Te 90 sold.c/bucha latao na bolsa central	pc	25mm x 3/4"	13
Te 90 soldavel	pc	25mm	67
Te 90 soldavel	pc	32mm	2
Te 90 soldavel	pc	40mm	1
Te 90 soldavel	pc	60mm	2
Te de reducao 90 soldavel	pc	32mm x 25mm	8
Te de reducao 90 soldavel	pc	40mm x 32mm	26
Te de reducao 90 soldavel	pc	50mm x 25mm	2
Te de reducao 90 soldavel	pc	50mm x 32mm	1
Te de reducao 90 soldavel	pc	60mm x 40mm	1
Te de reducao 90 soldavel	pc	60mm x 50mm	1
Tubo PVC soldavel marrom	m	25mm	376.34
Tubo PVC soldavel marrom	m	32mm	41.11
Tubo PVC soldavel marrom	m	40mm	102.32
Tubo PVC soldavel marrom	m	50mm	2.95
Tubo PVC soldavel marrom	m	60mm	64.14



LOGOTIPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Trabalho, respeito e cidadania.
Agora é a vez do povo.

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO(A) : PREFEITURA DE BARRA DO CORDA

AUTOR DO PROJETO : CAIO SOUSA DA SILVA
CREA NAC. 111794546-4

ENG°. RESPONSÁVEL :

CLIENTE:
CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITAÇÃO - CER IV
BARRA DE CORDA -MA

TITULO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA

FOLHA: 01/10
REVISÃO: 0

EMPREENDIMENTO:
CLIENTE:
ENDEREÇO:

TIPO DE PROJETO: HOSPITALAR
ETAPA DO PROJETO: EXECUÇÃO

CONTEÚDO:
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA
PLANTA BAIXA E DETALHES

ESCALA: 1 : 100
DATA: JANEIRO/2023
COLABORADOR:
ARQUIVO: