



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



PERSPECTIVAS

NOTAS:

1. A CHAMINÉ SERÁ CONECTADA AO DUTO DE ESCAPAMENTO JÁ EXISTENTE.
2. O DUTO DEVE TER DIÂMETRO DE 300 MM, COM 1 METRO DE ALTURA E POSSUIR DUAS ABERTURAS LATERAIS COM 100 MM DE DIÂMETRO CADA, DISPOSTAS EM UM ÂNGULO DE 90 GRAUS ENTRE SI.
3. DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

2				
1				
0	EMISSÃO ORIGINAL	29/06/2026	J.P.	L.E.C.
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO



Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

Rua XV de Novembro, nº 3950
Joinville - SC, CEP 89216-202
Fone (47) 2105-1600

DESCRIÇÃO:

CHAMINÉ PARA DUTO DE ESCAPAMENTO

DETALHAMENTO

DATA:
29/06/2026

ESCALA:
SEM ESCALA

FOLHA:
01

RESP. TÉCNICO: LUIZ EVANDRO CARDOSO Técnico Eletrotécnica	DESENHISTA: JULIANA PIAZERA Desenhista Cadista	CÓDIGO: CAJ-DET-CHAMINE
--	---	-----------------------------------