

Em análise às especificações técnicas do lote 01 item 09.

Está sendo solicitado "Fonte Alimentação Ininterrupta", porém deixou uma certa dúvida referente ao equipamento solicitado por vossa comissão, sendo impossível cotar um equipamento que atenda, o exigido.

Entendemos então que houve um erro de digitação e que o equipamento correto a ser considerada se trata de um NOBREAK de 1500VA.

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.