

Em análise às especificações técnicas do lote 01 item 09
Está sendo solicitado "fonte alimentação ininterrupta, tipo: no-break"

Porém, não foi mencionado com precisão a real potência exigida pelo órgão, identificamos também o estimado baixo para o item entendendo não ser possível o seguimento com a cotação de um Nobreak 4kva.

Entendemos então que houve um erro de digitação e que será respondido com a real potência do equipamento.

Está correto nosso entendimento?

Caso esse não seja o entendimento desse estimado órgão, favor nos indicar a real potência a ser considerada pelo órgão.

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.