

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO: 051.2024-SESA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.

A secretária de saúde do Município de São Gonçalo do Amarante/CE vem responder ao Pedido de Esclarecimento referente ao objeto supra do processo na modalidade e PREGÃO na forma ELETRÔNICO nº 051.2024-SESA.

PERGUNTA 1:

QUESTIONAMENTO:

Em análise às especificações técnicas do lote 01 item 09.

Está sendo solicitado "Fonte Alimentação Ininterrupta", porém deixou uma certa dúvida referente ao equipamento solicitado por vossa comissão, sendo impossível cotar um equipamento que atenda, o exigido.

Entendemos então que houve um erro de digitação e que o equipamento correto a ser considerada se trata de um NOBREAK de 1500VA.

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 355-741-3377
PÁGINA: 1 DE 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.616



RESPOSTA 1:

Sim. Trata-se de um nobreak com potência mínima de 3Kva ou 3000VA.

MILENA SOARES FERREIRA
RESPONSÁVEL

