











Quadro de Cargas (QDAr 21) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ki (A)	Icc (kA)	Disj (A)
1127	Ar Condicionado Enf. Alto Risco 01	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1128	Ar Condicionado Enf. Alto Risco 02	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1129	Ar Condicionado Enf. Alto Risco 03	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1130	Ar Condicionado Enf. Alto Risco 04	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1131	Ar Condicionado Enf. Alto Risco 05	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1132	Ar Condicionado Enf. Alto Risco 06	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1133	Ar Condicionado Enf. Alto Risco 07	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1134	Ar Condicionado Suite Plantonista 01	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1135	Ar Condicionado Suite Plantonista 02	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1136	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	20
1137	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	20
TOTAL					1000	900	R+S+T	300	300	300								

Quadro de Cargas (QDAr 22) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ki (A)	Icc (kA)	Disj (A)
1138	Ar Condicionado Alcon 18	F+F+T	B1	220 V	111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1139	Ar Condicionado Alcon 19	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+T	50		50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1140	Ar Condicionado Alcon 20	F+F+T	B1	220 V	111	100	R+S	50	50		1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	5	20
1141	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	5	20
TOTAL					333	300	R+S+T	100	100	100								

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO:CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:29:41 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA

PRANCHA
57/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_67	R0	cm	19/12/2024	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1
84,10x59,40