

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.

POLICLÍNICA
PROJETO DE REFERÊNCIA



MEMORIAL ASSISTENCIAL

O presente memorial descreve as diretrizes assistenciais para os projetos arquitetônicos das Policlínicas que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 a 2026) de acordo com as diretrizes da organização da Atenção Especializada, de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde.

As Policlínicas que integrarão o novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC 2023-2026) serão unidades de Atenção Especializada à Saúde, abrangência regional, implantadas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Contemplarão desde atividades de consultas in loco e tele consultas de diferentes especialidades aos serviços de diagnósticos e terapias em nível ambulatorial como ofertas para a ampliação da resolução e cuidado integrado em saúde e em ato único, devendo se integrar à Rede de Atenção a Saúde (RAS) loco regional e atuar na continuidade e complementariedade do cuidado da Atenção Primária em Saúde.

A Política de Atenção Especializada (PNAES) traz inovações na organização do cuidado, com dimensões, diretrizes e eixos estruturantes que foram consideradas na criação do programa arquitetônico do Projeto de Referência da Policlínica financiada no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023-2024).

Principais dimensões da PNAES que impactam diretamente na organização espacial das Policlínicas que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023-2026) estão:

- A ampliação do acesso da população a serviços especializados, em **tempo oportuno**, com garantia da equidade no atendimento, da **qualidade assistencial**, da integralidade no cuidado e a maior efetividade e eficiência na aplicação dos recursos financeiros;
- Garantia da **continuidade assistencial**, com a **estruturação e oferta de serviços, fluxos assistenciais e transporte sanitário**;
- Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas;

- Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a **atuação interprofissional, interdisciplinar** e integrada das diferentes equipes e serviços;
- Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;
- Adoção de estratégias de formação, educação permanente, valorização, provimento e fixação de profissionais de saúde;
- Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital;
- Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de medicamentos;
- Promoção de **novas modelagens de serviços de atenção especializada**, com a indução de boas práticas de atenção, educação, gestão e participação e a integração desses serviços na Rede de Atenção à Saúde (RAS);

As diretrizes acima descritas fundamentam a elaboração de novos conceitos de cuidados integrados em saúde que implicarão na criação de novas modelagens para os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de Atenção Especializada, entre eles as Policlínicas, requerendo-se o agrupamento de ambientes por conjuntos ações agregadas à recursos de diagnósticos e tratamentos nos quais se integrarão as equipes multiprofissionais, sendo que o adensamento tecnológico deverá facilitar a circulação dos usuários e dos profissionais.

Outras áreas se organizam em conjuntos comuns de resolução, por exemplo, a radiologia, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia geral que sem a necessidade de estarem integrados a uma especialidade.

O adensamento tecnológico facilita a circulação dos usuários e da equipe de profissionais. Considerando que parte dos serviços de diagnóstico e terapia requerem áreas de recepção, troca, preparo e recuperação de pacientes, o seu agrupamento também otimiza recursos com a possibilidade de compartilhamento de áreas comuns e de equipe de cuidado.

Os ambientes que utilizam poucos recursos de resolução se integram ao ambiente de adensamento de soluções clínicas, como por exemplo, a urologia, a otorrinolaringologia, entre outros.

Com as novas diretrizes da Política de Atenção Especializada (PNAES), a integração do cuidado e a saúde digital se apresentam como soluções importantes para gestão da clínica, o aumento da resolução, eficiência e otimização de recursos. Nesse sentido, agregam-se aos espaços da Policlínica ambientes multifuncionais, de educação permanente, de tele consulta e vídeos chamadas entre outros.

Desenvolve-se assim a Policlínica como um serviço de Atenção Especializada que expressa a lógica de organização do cuidado integrado, em tempo oportuno, com incorporação tecnológica e que contribuirá para o aumento da resolutividade, desenhando-se a composição por Núcleos de Cuidado como estratégia para Gestão da Clínica e o seu arranjo físico e funcional.

Os núcleos agregam tanto espaços para consultas e tele consultas quanto para diagnóstico, telediagnósticos e terapias. No núcleo de cuidados com a Saúde da Mulher, adensa-se em uma mesma área os espaços de consultas, tele consultas e vídeos chamadas, exames gerais, ultrassonografia, mamografia com estrutura para realização de biópsia e quando necessária a ampliação diagnóstica, este compartilhará serviços alocados em outros núcleos, como por exemplo no núcleo de diagnóstico e terapia, de coleta laboratoriais, de apoio integral a vítima de violência, das condições crônicas, entre outros.

Ou seja, na gestão clínica e dos processos é possível que um ciclo de consultas, diagnósticos e terapias se inicie e encerrem no próprio núcleo de cuidado; que compartilhe serviços de outros núcleos, ou ainda, em determinadas situações com o encaminhamento para outros serviços integrante da Rede Assistencial de Saúde (RAS).

ORGANIZAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL: OS NÚCLEOS DE CUIDADO, SUAS LOCALIZAÇÕES E INTER RELAÇÕES.

A Organização física e funcional para as Policlínicas se desenvolve a partir de Linhas de Cuidados que deverão conformar os Núcleos de Cuidado Integrado, os quais serão apresentados no diagrama de massas, dimensionados a partir do programa de necessidades.

Principais linhas de cuidados que deverão ser previstas para a composição dos núcleos de cuidado integrado:

- ✓ Atenção integral à Saúde da Mulher.
- ✓ Atenção Integral à Saúde do Homem.
- ✓ Atenção Integral à Saúde da Criança.
- ✓ Atenção Integral às Condições Crônicas não transmissíveis (linhas de cuidado do AVC – acidente vascular cerebral; do infarto agudo do miocárdio – IAM e da insuficiência cardíaca no adulto, do Diabetes Mellitus, da doença renal crônica, da dor torácica, das doenças metabólicas e obesidade).
- ✓ Atenção Integral às vítimas de violência (mulher, criança, idoso e LGBT).
- ✓ Atenção Integral à Saúde Mental. Eixo transversal aos cuidados dos diversos núcleos.
- ✓ Cuidados Ortopédicos.
- ✓ Cuidados em Otorrinolaringologia.
- ✓ Reabilitação.

As linhas de cuidado acima descritas possuem especificidades que requerem processos (consultas, diagnósticos, procedimentos, tratamentos) e espaços singulares, e que em determinadas situações podem se interrelacionar e compartilhar serviços comuns. Nesse sentido, conformam-se os principais Núcleos de Cuidado descritos a seguir, os quais caracterizam a diagramação espacial das Policlínicas a partir da organização do cuidado e dos processos de trabalho.

- **Núcleo de Acolhimento, recepção e espera:**

Trata-se da composição de espaços de acolhimentos dos usuários, pacientes e acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera que podem acontecer tanto na grande área do acesso principal quanto em espaços internos aos núcleos de cuidado.

- **Núcleo de Cuidados às Condições Crônicas não Transmissíveis:**

O núcleo é composto de consultórios indiferenciados para as consultas multiprofissionais e de especialidades, sendo as principais de cardiologia, neurologia, endocrinologia, vascular e

angiologia, oftalmologia, nutrição, entre outras. E, por áreas de resolução diagnóstica compostas por salas de exames de métodos gráficos (eletrocardiograma, ecocardiograma, ergometria, doppler, eletroencefalograma, exames de oftalmologia).

- **Núcleo de Cuidados às Feridas complexas, Pé Diabético e Estomias:**

Esse núcleo é composto por salas específicas para tratamento de feridas complexas, pé diabético, orientação e cuidado com os estomizados e uma sala para pequenos procedimentos que poderá ser compartilhada pelas diferentes especialidades do próprio núcleo e ou dos demais núcleos de cuidado da policlínica.

Por se tratar de uma área onde a atuação da equipe de enfermagem é mais presente e ser geradora de materiais para a central de esterilização de materiais, está localizada próxima e de fácil acesso.

- **Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Mulher:**

Aqui estão alocadas salas para consultas e exames de ginecologia, obstetrícia, mastologia, entre outras especialidades multiprofissionais que abrangem todo o cuidado integral a saúde da mulher. Para além das áreas de consultas, exames, pequenos procedimentos e coleta quando necessário estão previstas as salas de exames ultrassonografia e sala de mamografia, esta última preparada para realização de biópsia com imagem.

- **Núcleo de Cuidado Integral à Saúde Homem:**

Estão previstas no núcleo salas de consultas pelas diferentes especialidades da saúde do homem e salas de exames de ultrassonografia, sendo que uma delas é mais ampla e possui bancada para realização de biópsia guiada por ultrassom, a qual poderá ser compartilhada com especialidade de outros núcleos.

O conceito de se adensar as áreas de ultrassonografia, com uma área comum de laudos e reuniões facilita o acesso, favorece a organização por núcleos de cuidado, otimizar e integrar a equipe de diagnóstico.

- **Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Criança:**

Composto por áreas de consultas de pediatria e multiprofissional para atender a linha de cuidado da saúde da criança, entre elas fonoaudiologia e terapia ocupacional. Estando prevista ainda uma área de acolhimento e espera diferenciadas.

- **Núcleo de Reabilitação Estimulação Precoce:**

É parte integrante do núcleo uma área para estimulação precoce, boxes para atendimento individualizados e um ginásio de fisioterapia.

Pela especificidade deverá se localizar próximo as salas de atendimento de fonoaudiologia e terapia ocupacional e ter condições adequadas para o uso de aparelhos de eletroestimulação, de ultrassom, ondas curtas, laser infravermelho, entre outros utilizados para fisioterapia, estimulação e reabilitação.

- **Núcleo de Cuidados de Otorrinolaringologia:**

Composto por salas adequadamente equipadas para consultas, exames e pequenos procedimentos de otorrinolaringologia. Localizado próximo as salas de atendimento multiprofissional e de fonoaudiologia com inclusão de cabine de audiometria para realização de exames BERA (Brainstem Auditory Evoked Response) e de emissões otoacústicas.

- **Núcleo de Cuidados Ortopédicos:**

É previsto nesse núcleo salas para consulta de ortopedia e salas de procedimentos, entre eles de mobilização e gesso. Sua localização é estratégica próxima a área de diagnóstico por imagem, principalmente de radiologia e ressonância magnética facilitando o deslocamento dos pacientes que muitas vezes está em condição de mobilidade reduzida.

- **Núcleo de Diagnóstico e Terapias:**

O núcleo de diagnóstico e terapias é transversal a todos os demais núcleos, sendo composto pelas áreas de diagnóstico por imagem (radiologia, tomografia e ressonância magnética), de endoscopia digestiva e colonoscopia e de cirurgias ambulatoriais com duas salas para pequenas cirurgias.

Com o objetivo de otimização de recursos físicos e de instalação é proposto o adensamento tecnológico em uma mesma área. Assim como para organização do processo de trabalho, uma vez que são exames e ou procedimentos que requerem preparação e recuperação dos pacientes.

O núcleo deverá ter fácil acesso e contar com uma pequena recepção interna para direcionamento dos pacientes e agilidade nos processos.

Por se tratar de áreas que realizam procedimentos, exames com contrastes e pequenas cirurgias sob sedação as salas de exames, procedimentos e recuperação deverão possuir incorporação tecnologia para atendimentos às intercorrências, com instalações de gases medicinais e instalações elétricas especiais, nas quais os pacientes que eventualmente sofrerem algum tipo de intercorrência sejam estabilizados e aguardem com segurança a transferência para a unidade de retaguarda de referência. Sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada para macas de transporte.

Também é parte deste núcleo, mas não está localizado internamente a ele, o posto de coleta ambulatorial, pois pela característica de unidade de atendimento rápido, com volume importante de pessoas a sua localização foi prevista contígua a recepção principal, logo na chegada do paciente. Dessa forma, evita-se deslocamentos e cruzamentos de fluxos desnecessários no interior da unidade de saúde.

- **Núcleo de Cuidados, apoio à atenção integral à vítima de violência - NCIV e DT (criança, adulta e idosa) e de pessoas com doenças transmissíveis:**

No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis (DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de assistência.

Desta forma, com o objetivo de acolher e respeitar a privacidade dessas pessoas, o acesso ao núcleo se faz por entrada separada da grande área de recepção e espera geral. Estão previstas ainda áreas para aconselhamento e consulta farmacêutica e dispensação de medicamentos especiais específicos para esses pacientes.

- **Núcleo de Cuidado com a Saúde do Trabalhador:**

No núcleo estão previstas áreas de bem-estar e conforto para os trabalhadores da policlínica, além dos espaços obrigatórios de vestiários, copa e conforto, com áreas externas de decompressão.

- **Núcleo de Gestão, Saúde Digital, Regulação Interna, Inteligência Sanitária, Ensino, Pesquisa e Administração:**

Aqui estão adensadas as áreas de gestão e inteligência da Policlínica, regulação interna, inteligência sanitária, epidemiologia, gestão do cuidado, educação permanente e ensino, assim como as áreas para apoio à Saúde Digital e Telessaúde.

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico de apoio à Saúde Digital e Telessaúde estas estarão presentes em todos os espaços da Policlínica, das salas de consultas às de exames, diagnósticos e terapia, propiciando assim a integração dos serviços em rede com teleconsultas, teleinterconsulta, teleconsultoria e telediagnóstico).

Além dos espaços contidos nos núcleos, na arquitetura da Policlínica deverão ser previstas áreas que não pertencem a nenhum núcleo específico, mas que serão comuns e compartilhadas por todos, sendo elas, as áreas de acolhimento, recepção e espera geral, bem-estar e conforto, apoio técnico, logístico e administrativo, assim como os serviços pertencentes aos próprios núcleos de gestão e diagnósticos serão comuns.

4.1.2 FLUXOS

A construção e hierarquização de fluxos em serviço de saúde é fundamental para garantir que os pacientes tenham suas necessidades atendidas, de forma eficiente, levando em consideração as diretrizes clínicas e priorizando o bem-estar e segurança tanto dos pacientes quanto das equipes de trabalho.

A hierarquização de fluxos em um serviço de saúde é de extrema importância para garantir que os pacientes recebam atendimento de forma eficiente e adequada, otimização dos recursos disponíveis, contribuindo para a segurança.

Os fluxos das Policlínicas foram desenhados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários no seu interior, criando direcionamento e comunicação clara para a área onde os pacientes devem ser encaminhados para ter seu atendimento.

A organização por núcleos, além de contribuir para a integralidade do cuidado, a gestão da clínica compartilhada e multiprofissional, o acolhimento, oportuniza a acessibilidade e bem-estar dos pacientes ao serem recebidos em um espaço com ambiência inclusiva e de fácil legibilidade.

Nesse sentido, desenham-se quatro eixos principais de acesso aos espaços da Policlínica a partir dos quais se desenvolveram os fluxos para os núcleos de cuidado, sendo eles:

- ✓ **Eixo de Acolhimento, recepção e espera:**

É por esse eixo que o maior volume de pessoas acessa os serviços ofertados na policlínica e partir do qual será direcionado para as áreas de acolhimento e esperas internas aos núcleos.

✓ **Eixo de Acesso ao Núcleo de Cuidado Integral a Vítima de Violência e Doenças Transmissíveis e Doenças Transmissíveis:**

Foi previsto acesso independente para esses pacientes que requerem uma escuta qualificada e maior privacidade, pois em muitas vezes podem estar em situação de maior vulnerabilidade e requerem atendimento singularizado que os acolham e vinculem ao projeto terapêutico ofertado, seja na própria policlínica ou em outros serviços da rede de atenção para os quais podem ser encaminhados para continuidade do cuidado.

✓ **Eixo de Acesso de pacientes em macas:**

Também se projeto um acesso exclusivo para pacientes em macas, com área de embarque e desembarque de ambulâncias, propiciando assim maior acolhimento, privacidade e acessibilidade para esses pacientes, incluindo uma área de espera interna para esses pacientes e seus acompanhantes.

O acesso foi criado na contiguidade para a área de procedimentos e tratamentos de feridas, mas também próximo ao núcleo de diagnóstico e terapias onde eventualmente poderá haver intercorrências devido ao uso de contrastes, medicações e sedações. E, nesse sentido, após estabilização da condição clínica, o paciente é facilmente deslocado em maca para o transporte ao serviço de referência.

✓ **Eixo de acesso de serviços:**

Nesse eixo serão recebidos os suprimentos para o funcionamento do serviço de saúde, assim como servirá como acesso de funcionários e manutenção. Portanto, prevê-se uma área para embarque e desembarque coberta.

4.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Programa de Necessidades apresentado a seguir foi construído a partir das diretrizes e eixos estruturantes referentes às ofertas de serviços de atenção especializada para as Policlínicas e das normas vigentes, em especial da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 50 de 2002.

DESCRIÇÃO – AMBIENTES	ÁREA MÍNIMA RECOMENDADA – PARÂMETRO RDC 50/2002 ANVISA, NBR 9050/2020, NR24	ÁREA (m²)
-----------------------	--	--------------

NÚCLEO DE ACOHIMENTO, RECEPÇÃO E ESPERA		
ESPERA PRINCIPAL	1,2m ² / pessoa	130,09m ²
RECEPÇÃO PRINCIPAL	Área mínima de 5M ² (Registro de Pacientes /Marcação)	23,08m ²
BEM ESTAR E CONFORTO DOS USUÁRIOS	1,2m ² / pessoa	40,24m ²
SANITÁRIO INFANTIL COM FRALDÁRIO – RECEPÇÃO PRINCIPAL	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	2,80m ²
SANITÁRIO PCD MASCULINO 3	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,00m ²
SANITÁRIO PCD FEMININO 3	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,00m ²
SERVIÇO SOCIAL /OUVIDORIA	Área mínima de 6,0m ²	10,65m ²
APOIO ADMINISTRATIVO E ENTREGA DE EXAMES	Área mínima de 5M ² (Registro de Pacientes /Marcação)	11,31m ²
NÚCLEO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS		
ESPERA SITUAÇÃO CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL	1,2m ² / pessoa	51,30m ²
CIRCULAÇÃO 3	-	19,86m ²
SALA DE ACOHIMENTO	Área mínima de 6,0m ²	11,35m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	10,61m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	9,51m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	9,52m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	9,52m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	9,10m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	10,64m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	11,10m ²
CIRCULAÇÃO 1	-	30,30m ²
ECG	Área mínima de 5,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	8,01m ²
ECO	Área mínima de 5,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	8,02m ²
US DOPPLER	Área mínima de 5,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	8,50m ²
CIRCULAÇÃO 2	-	51,77m ²
SANITÁRIO/TROCA (US DOPPLER)	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,75m ²
ILHA EQUIPE LAUDO	Área mínima de 6,0m ²	18,70m ²
SANITÁRIO FEMININO PCD 7	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	4,00m ²

SANITÁRIO MASCULINO PCD 7	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	4,00m ²
ERGOMETRIA	Área mínima de 5,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	15,74m ²
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	A depender da tecnologia utilizada	8,14m ²
SALA DE EEG	Área mínima de 5,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	8,06m ²
EXAMES OFTALMO 1	A depender da tecnologia utilizada	11,18m ²
EXAMES OFTALMO 2	A depender da tecnologia utilizada	8,07m ²
CONSULTÓRIO OFTALMO 1	A depender da tecnologia utilizada	15,43m ²
CONSULTÓRIO OFTALMO 2	A depender da tecnologia utilizada	17,69m ²
SANITÁRIO PCD FEMININO 6	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,20m ²
SANITÁRIO PCD MASCULINO 6	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,20m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	12,84m ²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	11,49m ²
NÚCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, PÉ DIABÉTICO E ESTOMIAS		
ACOLHIMENTO E ESPERA DO NÚCLEO (PACIENTES EM MACAS)	1,2m ² / pessoa	11,92m ²
CIRCULAÇÃO 4	-	132,90m ²
CIRCULAÇÃO 5	-	88,17m ²
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	14,16m ²
HIGIENIZAÇÃO	Área mínima de 3,60m ² , com dimensão mínima de 1,7m	5,03m ²
TRATAMENTO PÉ DIABÉTICO	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	17,91m ²
SALA DE PROCEDIMENTOS	Área mínima de 9,0m ²	10,49m ²
HIGIENIZAÇÃO ESTOMIAS	Área mínima de 3,60m ² , com dimensão mínima de 1,7m	4,62m ²
AMBULATÓRIO ESTOMIAS	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	10,12m ²
CONSULTÓRIO GASTRO	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	9,41m ²
NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA		
RECEPÇÃO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA	Área mínima de 5M ² (Registro de Pacientes /Marcação)	21,71m ²
SANITÁRIO PCD FEMININO 1	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,55m ²
SANITÁRIO PCD MASCULINO 1	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,56m ²
SANITÁRIO PCD FEMININO 2	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	4,00m ²

SANITÁRIO PCD MASCULINO 2	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	4,16m ²
TROCA 1	Área mínima de 2,0m ² , com dimensão mínima de 1,0m	2,17m ²
ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA	1,2m ² / pessoa	32,37m ²
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS	Área mínima de 5M ² (Registro de Pacientes /Marcação)	8,57m ²
HIGIENIZAÇÃO	1,10m ² por torneira com dimensão mínima de 1,0m	2,20m ²
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 1	Área mínima de 20,0m ² , com dimensão mínima de 3,45m	36,03m ²
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 2	Área mínima de 20,0m ² , com dimensão mínima de 3,45m	36,22m ²
CIRCULAÇÃO 11	-	30,69m ²
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	A depender da tecnologia utilizada	12,20m ²
FARMÁCIA SATÉLITE	Área mínima de 4,0m ²	5,76m ²
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	A depender da tecnologia utilizada	5,10m ²
CONFORTO/COPA	Área mínima de 2,6m ² , com dimensão mínima de 1,15m	8,79m ²
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO	1 bacia sanitária, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 10 funcionários	9,88m ²
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO	1 bacia sanitária, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 10 funcionários	10,43m ²
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 3	Área mínima de 4,0m ² , com dimensão mínima de 1,5m	5,61m ²
GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	Área para no mínimo 2 recipientes coletores	3,21m ²
DML 2	Área mínima de 2,0m ² , com dimensão mínima de 1,0m	3,76m ²
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	6,0m ² por leito com no mínimo 2 leitos	36,10m ²
COPA	Área mínima de 2,6m ² , com dimensão mínima de 1,15m	4,20m ²
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	6,0m ² por leito com no mínimo 2 leitos	20,89m ²
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO	Área mínima de 6,0m ² + 2,0m ² = 8,0m ²	9,0m ²
SALA DE SERVIÇOS	Área mínima de 6,0m ²	6,0m ²
PRESCRIÇÃO	Área mínima de 2,0m ²	2,0m ²
POSTO DE ENFERMAGEM	Área mínima de 6,0m ²	6,02m ²
SALA DE SERVIÇOS	Área mínima de 6,0m ²	6,42m ²
PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	6,0m ² por leito com no mínimo 2 leitos	30,10m ²
CIRCULAÇÃO 10	-	67,47m ²
SANITÁRIO PCD FEMININO 5	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,20m ²
SANITÁRIO PCD MASCULINO 5	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,21m ²

ROUPARIA	Área mínima de 2,2m ²	2,20m ²
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2	Área mínima de 4,0m ² , com dimensão mínima de 1,5m	6,00m ²
RAIO X	A depender da tecnologia utilizada	18,89m ²
AT COMANDO	Área mínima de 4,0m ² , com dimensão mínima de 1,8m	7,23m ²
APOIO A IMPRESSÃO E LAUDO	Área mínima de 5,0m ²	5,12m ²
SALA DE TOMOGRAFIA	A depender da tecnologia utilizada	35,15m ²
ANTECÂMARA DE SEGURANÇA		5,64m ²
ESPERA DA RM, TOMO E RX	1,2m ² / pessoa	9,69m ²
RESSONANCIA MAGNÉTICA	A depender da tecnologia utilizada	39,72m ²
ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM	A depender da tecnologia utilizada	7,95m ²
SALA DE COMANDO	Área mínima de 6,0m ²	10,08m ²
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	Área mínima de 12,0m ²	16,95m ²
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	Área mínima de 12,0m ²	18,01m ²
GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	A depender da tecnologia utilizada	4,08m ²
SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL	Área mínima de 4,8m ²	9,16m ²
CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	Área mínima de 4,8m ²	19,76m ²
DISPENSÇÃO GERAL	Área mínima de 4,0m ²	4,0m ²
MAMOGRAFIA	A depender da tecnologia utilizada	14,78m ²
ÁREA DE COMANDO	-	1,56m ²
ÁREA DE TROCA	-	1,50m ²
SANITÁRIO PCD 5	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,30m ²
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 4	Área mínima de 4,0m ² , com dimensão mínima de 1,5m	6,17m ²
POSTO DE COLETA LABORATORIAL	Área mínima de 3,6m ²	9,85m ²
BOX COLETA	Área mínima de 1,5m ²	4,40m ²
BOX COLETA	Área mínima de 1,5m ²	4,10m ²
BOX COLETA ESPECIAL	Área mínima de 1,5m ²	7,10m ²
APOIO COLETA	Área mínima de 3,0m ²	6,93m ²
SALA DE RECEBIMENTO TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS	Área mínima de 3,0m ²	6,49m ²
NÚCLEO DE CUIDADOS ORTOPÉDICOS		
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	Área mínima de 9,0m ²	15,29m ²
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 1	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	10,20m ²

CUIDADOS ORTOPEDICOS 2	Área mínima de 7,5m², com dimensão mínima de 2,2m	10,81m²
NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO		
COPA FUNCIONÁRIOS	Área mínima de 2,6m², com dimensão mínima de 1,15m	18,03m²
CONFORTO DE FUNCIONÁRIOS	1,2m²/ pessoa	15,17m²
MANUTENÇÃO	A depender da tecnologia utilizada	20,49m²
ALMOXARIFADO	A depender da tecnologia utilizada	17,38m²
ROUPA LIMPA	Área para no mínimo 2 carros de roupa limpa	5,99m²
ROUPA SUJA	Área para no mínimo 2 carros de roupa suja	4,18m²
DML 1	Área mínima de 2,0m², com dimensão mínima de 1,0m	3,03m²
BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD	Área mínima de 4,8m², com dimensão mínima de 1,7m	7,07m²
CME TIPO 1 – SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	Área mínima de 4,8m²	9,18m²
PARAMENTAÇÃO	Área mínima de 2,0m²	2,82m²
SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	Área mínima de 4,8m²	9,64m²
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	A depender da tecnologia utilizada	7,40m²
ENGENHARIA CLÍNICA	5,5m²/ pessoa	10,25m²
VESTIÁRIO FEMININO	1 bacia sanitária, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 10 funcionários	14,85m²
VESTIÁRIO MASCULINO	1 bacia sanitária, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 10 funcionários	14,82m²
NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		
ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER	1,2m²/ pessoa	14,32m²
SANITÁRIO FEMININO	Área mínima de 1,60m², com dimensão mínima de 1,2m	3,17m²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 1	Área mínima de 7,5m², com dimensão mínima de 2,2m	13,43m²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 2	Área mínima de 7,5m², com dimensão mínima de 2,2m	13,45m²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 3	Área mínima de 7,5m², com dimensão mínima de 2,2m	12,96m²
SANITÁRIO SM 1	Área mínima de 1,60m², com dimensão mínima de 1,2m	2,80m²
SANITÁRIO SM 2	Área mínima de 1,60m², com dimensão mínima de 1,2m	3,10m²
SANITÁRIO SM 3	Área mínima de 1,60m², com dimensão mínima de 1,2m	2,70m²
DML	Área mínima de 2,0m², com dimensão mínima de 1,0m	3,0m²
ACOLHIMENTO A MULHER	Área mínima de 6,0m²	8,00m²
CIRCULAÇÃO 6	-	63,19m²
ULTRASSOM 1	Área mínima de 6,0m²	8,00m²

ULTRASSOM 2	Área mínima de 6,0m ²	8,00m ²
SANITÁRIO PCD 1	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,09m ²
SANITÁRIO PCD 2	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,10m ²
ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	Área mínima de 6,0m ²	34,58m ²
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO 1	1 bacia sanitária e 1 lavatório para cada 10 funcionários	2,26m ²
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO 2	1 bacia sanitária e 1 lavatório para cada 10 funcionários	2,26m ²
ÁREA VERDE	-	8,37m ²
NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM		
ESPERA NÚCLEOS OTORRINO SAUDE HOMEM	1,2m ² / pessoa	12,35m ²
CIRCULAÇÃO 7	-	113,74m ²
ULTRASSOM 3	Área mínima de 6,0m ²	11,24m ²
ULTRASSOM 4	Área mínima de 6,0m ²	9,00m ²
SANITÁRIO PCD 6	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,15m ²
SANITÁRIO PCD 8	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	4,03m ²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 1	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	15,02m ²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 4	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	15,35m ²
SANITÁRIO PCD 3	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,31m ²
SANITÁRIO PCD 4	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,31m ²
NÚCLEO DE CUIDADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA		
CONSULTÓRIO OTORRINO 1	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	10,89m ²
CONSULTÓRIO OTORRINO 2	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	14,75m ²
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 1	Área mínima de 4,0m ² , com dimensão mínima de 1,5m	4,01m ²
CABINE DE AUDIOMETRIA	Área mínima de 4,0m ²	8,45m ²
NÚCLEO DE CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA		
ESPERA INFANTIL	1,2m ² / pessoa	18,42m ²
SAÚDE DA CRIANÇA 1	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	10,97m ²
SAÚDE DA CRIANÇA 2	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	11,47m ²
NÚCLEO DE REABILITAÇÃO		
RECEPÇÃO E ESPERA REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO	Área mínima de 5M ² (Registro de Pacientes /Marcação)	25,17m ²

ESTIMULAÇÃO PRECOCE	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	16,50m ²
TERAPIA OCUPACIONAL	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	13,69m ²
FONOAUDIOLOGIA	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	13,39m ²
REABILITAÇÃO	A depender da tecnologia utilizada	91,78m ²
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1	Área mínima de 2,4m ² , com dimensão mínima de 1,2m	7,37m ²
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2	Área mínima de 2,4m ² , com dimensão mínima de 1,2m	7,36m ²
SANITÁRIO PCD FEMININO 4	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,60m ²
SANITÁRIO PCD MASCULINO 4	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	3,60m ²
NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL VÍTIMA DE VIOLÊNCIA		
RECEPÇÃO NÚCLEO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM	Área mínima de 5M ² (Registro de Pacientes /Marcação)	9,51m ²
SALA LILAS (ACOLHIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA)	Área mínima de 6,0m ²	9,51m ²
CONSULTÓRIO	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	10,35m ²
SANITÁRIO PCD 7	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	4,19m ²
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	9,45m ²
CAF SATÉLITE	Área mínima de 4,0m ²	12,60m ²
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS	Área mínima de 4,0m ²	3,75m ²
CONSULTA FARMACÉUTICA	Área mínima de 7,5m ² , com dimensão mínima de 2,2m	9,45m ²
CIRCULAÇÃO 9	-	18,63m ²
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REGULAÇÃO INTERNA, INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E TELESÁUDE		
COORDENAÇÃO	2,0m ² / por posto de trabalho	18,60m ²
SAÚDE DIGITAL	2,0m ² / por posto de trabalho	15,84m ²
TI/RACKS	A depender da tecnologia utilizada	9,43m ²
INTELIGÊNCIA SANITÁRIA	2,0m ² / por posto de trabalho	12,95m ²
FATURAMENTO E CONTAS	2,0m ² / por posto de trabalho	12,74m ²
COPA	Área mínima de 2,6m ² , com dimensão mínima de 1,15m	3,43m ²
CIRCULAÇÃO 12	-	38,80m ²
ÁREA ADMINISTRATIVA	2,0m ² / por posto de trabalho	42,95m ²
ENSINO ANFITEATRO 01	1,2m ² / pessoa	44,76m ²
SANITÁRIO PCD	Área mínima de 2,55m ² , com dimensão mínima de 1,5m	2,99m ²
VARANDA CONFORTO EQUIPE ADM	1,2m ² / pessoa	77,76m ²

ÁREAS DE APOIO		
GUARDA DE MACAS	Área mínima de 3,0m ²	8,30m ²
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	Dimensões mínimas de 0,9m x 1,40m	4,12m ²
SANITÁRIO FAMÍLIA	Área mínima de 3,60m ² , com dimensão mínima de 1,7m	4,99m ²
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA	21m ² de área coberta	49,82m ²
RESÍDUO INFECTANTE	Área para no mínimo 2 recipientes coletores	11,61m ²
RESÍDUO COMUM	Área para no mínimo 2 recipientes coletores	11,66m ²
CASA DE BOMBA	A depender da tecnologia utilizada	4,22m ²
CABINE DE ENERGIA E GERADOR	A depender da tecnologia utilizada	20,67m ²
CENTRAL DE CILINDROS	A depender da tecnologia utilizada	6,11m ²
AR MEDICINAL	A depender da tecnologia utilizada	13,25m ²
ÁREA RESERVADA PARA O SISTEMA DE ÁGUA GELDA - AR CONDICIONADO	-	44,02
VÁCUO CLÍNICO	A depender da tecnologia utilizada	8,49m ²
BLOCO ANEXO – ÁREA NÃO FINANCIÁVEL, SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE DE TERRENO.		
ESTAR MOTORISTAS	1,2m ² / pessoa	39,79m ²
COPA MOTORISTAS	Área mínima de 2,6m ² , com dimensão mínima de 1,15m	15,02m ²
CIRCULAÇÃO	-	5,64m ²
DML	Área mínima de 2,0m ² , com dimensão mínima de 1,0m	3,75m ²
BANHEIRO FEMININO	Área mínima de 3,6m ² , com dimensão mínima de 1,7m	3,75m ²
BANHEIRO MASCULINO	Área mínima de 3,6m ² , com dimensão mínima de 1,7m	3,75m ²

Ressalta-se que a construção do Bloco Anexo, fica a cargo do ente beneficiado - município ou estado, uma vez que dependem das condições locais de terreno, acessos, implantação e legislação local e **não serão financiados**.

QUADRO ASSISTENCIAL

DESCRIÇÃO – AMBIENTES	PARÂMETRO RDC 50/2002 ANVISA, NBR 9050/2020,NR24
NÚCLEO DE ACOLHIMENTO, RECEPÇÃO E ESPERA	
ESPERA PRINCIPAL	Ambiente destinado a espera para a área de atenção a saúde da mulher.
RECEPÇÃO PRINCIPAL	Ambiente destinado a recepção dos usuários da policlínica.
BEM ESTAR E CONFORTO DOS USUÁRIOS	Área para acolhimento e conforto de usuários.
SANITÁRIO INFANTIL COM FRALDÁRIO – RECEPÇÃO PRINCIPAL	Ambiente destinado a higienização e conforto do público infantil com auxílio de fraldário.
SANITÁRIO PCD MASCULINO 3	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD FEMININO 3	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SERVIÇO SOCIAL /OUVIDORIA	Área de apoio ao serviço social e ouvidoria.
APOIO ADMINISTRATIVO E ENTREGA DE EXAMES	Área destinada a entrega de exames.
NÚCLEO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	
ESPERA SITUAÇÃO CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL	Ambiente destinado a espera dos pacientes do núcleo de atendimento às condições crônicas não transmissíveis.
CIRCULAÇÃO 3	Área destinada a circulação restrita de usuários.
SALA DE ACOLHIMENTO	Ambiente destinado ao acolhimento dos usuários das pessoas ao núcleo de doenças crônicas não transmissíveis.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
CIRCULAÇÃO 1	Área destinada a circulação restrita de usuários.
ECG	Ambiente destinado a realização de exames de eletrocardiograma.
ECO	Ambiente destinado a realização de exames de ecocardiograma.

US DOPPLER	Ambiente destinado a realização de exames de ultrassonografia e doppler.
CIRCULAÇÃO 2	Área destinada a circulação restrita de usuários.
SANITÁRIO/TROCA (US DOPPLER)	Ambiente destinado a paramentação e preparo para os exames de ultrassonografia e doppler.
ILHA EQUIPE LAUDO	Espaço de uso exclusivo da equipe para discussão de casos e laudos.
SANITÁRIO FEMININO PCD 7	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO MASCULINO PCD 7	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
ERGOMETRIA	Ambiente destinado a realização de exames de ergometria.
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	Ambiente destinado a realização de exames de eletroneuromiografia
SALA DE EEG	Ambiente destinado a realização de exames de eletrocardiograma.
EXAMES OFTALMO 1	Ambiente destinado a realização de exames de oftalmologia.
EXAMES OFTALMO 2	Ambiente destinado a realização de exames de oftalmologia.
CONSULTÓRIO OFTALMO 1	Ambiente destinado a consulta de oftalmologia.
CONSULTÓRIO OFTALMO 2	Ambiente destinado a consulta de oftalmologia.
SANITÁRIO PCD FEMININO 6	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD MASCULINO 6	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Ambiente destinado a consultas com neurologistas.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Ambiente destinado a consultas com neurologistas.
NÚCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, PÉ DIABÉTICO E ESTOMIAS	
ACOLHIMENTO E ESPERA DO NÚCLEO (PACIENTES EM MACAS)	Área destinada ao acolhimento e espera de pacientes transportados em macas para o núcleo de feridas e pé-diabético.
CIRCULAÇÃO 4	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
CIRCULAÇÃO 5	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	Ambiente destinado ao tratamento de feridas.
HIGIENIZAÇÃO	Ambiente destinado a higienização dos pacientes em tratamento de feridas complexas e pé diabético.
TRATAMENTO PÉ DIABÉTICO	Sala para tratamento de pé diabético.
SALA DE PROCEDIMENTOS	Sala para pequenos procedimentos ambulatoriais.
HIGIENIZAÇÃO ESTOMIAS	Ambiente destinado a higienização de estomizados.
AMBULATÓRIO ESTOMIAS	Ambiente de orientação a estomizados.
CONSULTÓRIO GASTRO	Ambiente destinado a realização de consultas gastro.
NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA	

RECEPÇÃO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA	Área destinada ao acolhimento e espera de pacientes para o núcleo de diagnóstico e imagem.
SANITÁRIO PCD FEMININO 1	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD MASCULINO 1	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD FEMININO 2	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD MASCULINO 2	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
TROCA 1	Área de troca e paramentação para realização de procedimentos cirúrgicos.
ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA	Ambiente destinado à recepção e espera de pacientes do centro cirúrgico ambulatorial e do serviço de endoscopia, colonoscopia.
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS	Ambiente destinado à recepção e espera de pacientes do centro cirúrgico ambulatorial e do serviço de endoscopia, colonoscopia.
HIGIENIZAÇÃO	Área exclusiva para higienização e escovação de mãos e braços.
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 1	Sala para realização de salas de pequenas cirurgias.
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 2	Sala para realização de salas de pequenas cirurgias.
CIRCULAÇÃO 11	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	Ambientes destinados à guarda de materiais, macas e cadeiras.
FARMÁCIA SATÉLITE	Ambiente de apoio - farmácia satélite do centro cirúrgico
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	Ambientes destinados à guarda de materiais esterilizados
CONFORTO/COPA	Ambiente destinado ao conforto e lanche rápido da equipe.
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 3	Ambiente destinado a recepção, lavagem e separação de materiais que serão enviados à CME.
GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	Ambiente destinado à guarda temporária de resíduos.
DML 2	Ambiente destinado a apoiar os serviços de limpeza e higiene do edifício e suas instalações.
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	Ambiente destinado a recuperação pós anestésica .
COPA	Ambiente destinado ao lanche rápido da equipe.
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	Área destinada à recuperação de pacientes que realizaram exames de endoscopia e colonoscopia.
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO	Área para trabalho administrativo de enfermagem e prescrição da equipe.
SALA DE SERVIÇOS	Área destinada à realização de serviços exclusivos de enfermagem.

PRESCRIÇÃO	Área para trabalho administrativo de prescrição da equipe.
POSTO DE ENFERMAGEM	Área para trabalho administrativo de enfermagem da equipe.
SALA DE SERVIÇOS	Área destinada à realização de serviços exclusivos de enfermagem.
PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	Área destinada à recuperação de pacientes da imagenologia que realizaram exames com contrastes ou sedação.
CIRCULAÇÃO 10	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
SANITÁRIO PCD FEMININO 5	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD MASCULINO 5	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
ROUPARIA	Ambiente para armazenamento de roupas lavadas.
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2	Ambiente destinado a lavar, receber, desinfetar e separar os materiais utilizados no núcleo de diagnóstico e terapias.
RAIO X	Sala para realização de exames de raio x.
AT COMANDO	Sala de comando de tomografia.
APOIO A IMPRESSÃO E LAUDO	Área de apoio a impressão e laudos da TOMO e RX
SALA DE TOMOGRAFIA	Sala para realização de exames de tomografia.
ANTECÂMARA DE SEGURANÇA	Ambiente de controle de acesso a RM.
ESPERA DA RM, TOMO E RX	Ambiente destinado a espera interna de pacientes do núcleo de diagnóstico e terapias.
RESSONANCIA MAGNÉTICA	Sala para realização de exames de ressonância magnética
ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM	Área destinada a abrigar os componentes técnicos da RM.
SALA DE COMANDO	Sala de comando da ressonância magnética.
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	Sala para realização de exames de endoscopia e ou colonoscopia.
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	Sala para realização de exames de endoscopia e ou colonoscopia.
GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	Sala destinada a guarda de endoscópios
SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL	Sala destinada ao processamento dos materiais da endoscopia.
CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	Ambiente de armazenamento e distribuição de medicamentos ao núcleo de diagnóstico e terapias.
DISPENSÇÃO GERAL	Área para dispensação de medicamentos
MAMOGRAFIA	Sala para realização de exames de mamografia.
ÁREA DE COMANDO	Área de comando para realização de exames.
ÁREA DE TROCA	Área de troca e paramentação para exames.
SANITÁRIO PCD 5	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 4	Ambiente destinado a recepção, lavagem e separação de materiais que serão enviados à CME.

POSTO DE COLETA LABORATORIAL	Unidade de coleta laboratorial.
BOX COLETA	Área para coleta de exames laboratoriais.
BOX COLETA ESPECIAL	Box para coleta de exames laboratoriais especiais (curva glicêmica).
APOIO COLETA	Sala de apoio a coleta de exames laboratoriais.
SALA DE RECEBIMENTO TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS	Sala para recebimento, triagem, guarda temporária e envio de amostras para realização dos exames laboratoriais.
NÚCLEO DE CUIDADOS ORTOPÉDICOS	
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	Sala para realização de procedimentos ortopédicos (gesso, curativo).
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 1	Sala para realização de consulta ortopédica.
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 2	Sala para realização de consulta ortopédica.
NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO	
COPA FUNCIONÁRIOS	Ambiente destinado ao lanche rápido de funcionários.
CONFORTO DE FUNCIONÁRIOS	Ambiente destinado ao conforto de funcionários.
MANUTENÇÃO	Ambiente destinado a manutenção da policlínica.
ALMOXARIFADO	Sala destinada à guarda de materiais.
ROUPA LIMPA	Ambiente destinado ao acondicionamento de roupa limpa
ROUPA SUJA	Ambiente destinado ao acondicionamento de roupa suja
DML 1	Ambiente destinado a apoiar os serviços de limpeza e higiene do edifício e suas instalações.
BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD	Ambiente destinado a higienização e conforto dos funcionários, adequado a pessoa com deficiência.
CME TIPO 1 – SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	Área limpa destinada a secar, inspecionar, montar e acondicionar o material limpo e realizar esterilização.
PARAMENTAÇÃO	Sala destinada a paramentação e acesso a área limpa.
SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	Área limpa destinada a secar, inspecionar, montar e acondicionar o material limpo e realizar esterilização.
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	Área contaminada (destinada a receber os artigos sujos e a realizar o processo de limpeza),
ENGENHARIA CLÍNICA	Ambiente destinado a apoiar os serviços da equipe de engenharia clínica.
VESTIÁRIO FEMININO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino.
VESTIÁRIO MASCULINO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino.
NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	
ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER	Ambiente destinado a espera para a área de atenção a saúde da mulher.
SANITÁRIO FEMININO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino.
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 1	Ambiente destinado a consultas de saúde da mulher.
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 2	Ambiente destinado a consultas de saúde da mulher.

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 3	Ambiente destinado a consultas de saúde da mulher.
SANITÁRIO SM 1	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino.
SANITÁRIO SM 2	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino.
SANITÁRIO SM 3	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino.
DML	Ambiente destinado a apoiar os serviços de limpeza e higiene do edifício e suas instalações.
ACOLHIMENTO A MULHER	Ambiente destinado ao acolhimento dos usuários ao núcleo da saúde da mulher.
CIRCULAÇÃO 6	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
ULTRASSOM 1	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
ULTRASSOM 2	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
SANITÁRIO PCD 1	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD 2	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	Espaço de uso exclusivo da equipe para discussão de casos e laudos.
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO 1	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino.
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO 2	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino.
NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	
ESPERA NUCLEOS OTORRINO SAUDE HOMEM	Ambiente destinado a espera para a área de atenção a saúde do Homem.
CIRCULAÇÃO 7	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
ULTRASSOM 3	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
ULTRASSOM 4	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
SANITÁRIO PCD 6	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD 8	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 1	Ambiente destinado a consultas de saúde do homem.
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 4	Ambiente destinado a consultas de saúde do homem.
SANITÁRIO PCD 3	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD 4	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
NÚCLEO DE CUIDADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA	
CONSULTÓRIO OTORRINO 1	Ambiente destinado a consulta de otorrinolaringologia.
CONSULTÓRIO OTORRINO 2	Ambiente destinado a consulta de otorrinolaringologia.

SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 1	Ambiente destinado a lavar, receber, desinfetar e separar os materiais utilizados no núcleo de cuidado em otorrinolaringologia.
CABINE DE AUDIOMETRIA	Ambiente destinado a realização de exames de audiometria.
NÚCLEO DE CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA	
ESPERA INFANTIL	Ambiente destinado a espera para a área de atenção a saúde da criança.
SAÚDE DA CRIANÇA 1	Ambiente destinado a consulta pediátrica.
SAÚDE DA CRIANÇA 2	Ambiente destinado a consulta pediátrica.
NÚCLEO DE REABILITAÇÃO	
RECEPÇÃO E ESPERA REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO	Recepção e espera para a área de reabilitação, apoio administrativo e ensino.
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	Área destinada a reabilitação e estimulação precoce.
TERAPIA OCUPACIONAL	Área destinada a realização de terapias ocupacionais.
FONOAUDIOLOGIA	Área destinada a realização de exames e terapias de fonoaudiologia.
REABILITAÇÃO	Área destinada à reabilitação.
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1	Área destinada ao atendimento individualizado de fisioterapia.
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2	Área destinada ao atendimento individualizado de fisioterapia.
SANITÁRIO PCD FEMININO 4	Ambiente destinado a higienização e conforto do público feminino, adequado a pessoa com deficiência.
SANITÁRIO PCD MASCULINO 4	Ambiente destinado a higienização e conforto do público masculino, adequado a pessoa com deficiência.
NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	
RECEPÇÃO NÚCLEO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM	Recepção para a área de atendimento do núcleo de doenças transmissíveis e violência a saúde da mulher.
SALA LILAS (ACOLHIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA)	Área reservada ao acolhimento e espera de pacientes que serão atendidos no núcleo de doenças crônicas transmissíveis, violência e saúde mental voltada à esses pacientes.
CONSULTÓRIO	Ambiente destinado a consulta médica.
SANITÁRIO PCD 7	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	Ambiente destinado ao atendimento por equipe multiprofissional (psicologia, serviço social).
CAF SATÉLITE	Ambiente destinado à armazenar e controlar produtos farmacêuticos.
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS	Ambiente destinado à dispensação de medicamentos para os pacientes do núcleo de uso contínuo.
CONSULTA FARMACÊUTICA	Ambiente destinado a realização de consulta e orientação farmacêutica.
CIRCULAÇÃO 9	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REGULAÇÃO INTERNA, INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E TELESÁUDE	
COORDENAÇÃO	Ambiente para uso da coordenação da policlínica.

SAÚDE DIGITAL	Ambiente de apoio à saúde digital e telessaúde.
TI/RACKS	Sala de apoio a tecnologia da informação e saúde digital.
INTELIGÊNCIA SANITÁRIA	Sala para realização de atividades de inteligência sanitária.
FATURAMENTO E CONTAS	Ambiente de apoio administrativo para faturamento e contas.
COPA	Ambiente destinado ao lanche rápido da equipe.
CIRCULAÇÃO 12	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
ÁREA ADMINISTRATIVA	Ambiente para realização de serviços administrativos.
ENSINO ANFITEATRO 01	Ambiente para realização de aulas e treinamentos da equipe.
SANITÁRIO PCD	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
VARANDA CONFORTO EQUIPE ADM	Área para conforto da equipe de funcionários do administrativo.
ÁREAS DE APOIO	
GUARDA DE MACAS	Ambiente destinado a guarda de macas e cadeiras de rodas para auxílio na assistência quando necessário.
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	Equipamento destinado a promover a acessibilidade ao pavimento superior.
SANITÁRIO FAMÍLIA	Ambiente destinado a higienização e conforto de crianças com acompanhamento dos pais.
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA	Área destinada ao embarque e desembarque por ambulância quando necessário.
RESÍDUO INFECTANTE	Ambiente destinado ao abrigo e gerenciamento de resíduos sólidos infectantes.
RESÍDUO COMUM	Ambiente destinado ao abrigo e gerenciamento de resíduos sólidos.
CASA DE BOMBA	Ambiente destinado ao abrigo de bombas das instalações hidráulicas.
CABINE DE ENERGIA E GERADOR	Ambiente destinado ao abrigo da cabine geradora de energia.
CENTRAL DE CILINDROS	Ambiente destinado ao abrigo dos cilindros de gases medicinais.
AR MEDICINAL	Ambiente destinado ao abrigo dos cilindros de gases medicinais.
ÁREA RESERVADA PARA O SISTEMA DE ÁGUA GELDA - AR CONDICIONADO	Área reservada para abrigo dos equipamentos de Climatização.
VÁCUO CLÍNICO	Ambiente destinado ao abrigo dos cilindros de gases medicinais.
BLOCO ANEXO – ÁREA NÃO FINANCIÁVEL, SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE DE TERRENO.	
ESTAR MOTORISTAS	Área para conforto de motoristas que auxiliam nos transportes dos usuários.
COPA MOTORISTAS	Ambiente destinado ao lanche rápido de motoristas.
CIRCULAÇÃO	Área destinada a circulação restrita de pessoas.
DML	Ambiente destinado a apoiar os serviços de limpeza e higiene do edifício e suas instalações.
BANHEIRO FEMININO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral.

BANHEIRO MASCULINO

Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral.