


BOMBAS CENTRÍFUGAS			
ITEM	VENCEDOR	SITUAÇÃO	ANÁLISE TÉCNICA
3	BHS	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
4	ARTOISOL	DESCCLASSIFICADO	A EMPRESA SOLICITOU DESCCLASSIFICAÇÃO
13	MULTIBOMBAS	DESCCLASSIFICADO	Não apresentou especificações das bombas através de ficha técnica do fabricante
BOMBAS SUBMERSAS			
16	BH2O	INDEFERIDO	APRESENTOU MOTOR LUBRIFICADO A ÓLEO, O QUE DIFERE DO REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO ATRAVÉS DO TERMO DE REFERÊNCIA
17	BH2O	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
18	CE	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA

V. 8

19	CE	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
20	CE	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
21	CE	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
23	BH2O	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
24	CE	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA

Korne J.



27	CE	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
28	BHS	INDEFERIDO	Não apresentou especificações das bombas através de ficha técnica do fabricante
29	AGROMAP	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
 Keine Anderson Zanelato Técnico em Eletromecânica SAAE Mariana – MG  Grazielli Mendes Coordenadora de Divisão e Expansão SAAE Mariana – MG			