


BOMBAS CENTRÍFUGAS			
ÍTEM	VENCEDOR	SITUAÇÃO	ANÁLISE TÉCNICA
4	BHS	DESCCLASSIFICADO	NÃO FOI APRESENTADA PROPOSTA PARA ESSE ITEM
13	BRADO	INDEFERIDO	A BOMBA OFERTADA NÃO ATENDE A CURVA DO SISTEMA UTILIZANDO UM MOTOR DE 50CV DE POTÊNCIA
BOMBAS SUBMERSAS			
16	CCS	INDEFERIDO	O FORNECEDOR NÃO DESCREVE EM SUA PROPOSTA O TIPO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR
17	CE	DEFERIDO	ATENDE AOS REQUISITOS DO SISTEMA
28	ARTOISOL	DESCCLASSIFICADO	NÃO FOI APRESENTADA PROPOSTA PARA ESSE ITEM


 Keine Anderson Zanelato
 Técnico em Eletromecânica
 SAAE Mariana - MG


 Grazielli Mendes
 Coordenadora de Divisão e Expansão
 SAAE Mariana - MG