

NOTA TÉCNICA

Assunto: Análise de Termo de Encaminhamento – Edital nº 023/2025 / PRC 034/2025 / PRGE 020/2025 / RP – 020/2025.

Trata-se de Nota Técnica destinada à análise do encaminhamento de documentações técnicas no âmbito do **Edital nº 023/2025**, cujo objeto consiste na **“Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos para utilização nas Estações de Tratamento de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana – MG.”**

Após análise da documentação encaminhada pela Comissão Permanente de Contratação, das propostas das empresas envolvidas, com apoio do Setor de Eletromecânica, verificou-se que a proposta dos equipamentos ofertados deve atender, de forma integral as especificações técnicas estabelecidas no instrumento de licitação, em observância aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e julgamento objetivo.

As características técnicas exigidas nas páginas 29 e 30 do edital constituem critérios mínimos obrigatórios para garantia da eficiência operacional, segurança e compatibilidade com os sistemas atualmente existentes nas Estações de Tratamento de Água.

No que se refere à documentação apresentada pelas empresas **EMEC Comercio de Equipamentos Ltda**, constatou-se o atendimento integral às especificações técnicas exigidas no Edital, razão pela qual é possível atestar, a conformidade plena dos equipamentos ofertados com os requisitos estabelecidos.

A empresa **SEKO do Brasil Comércio e Indústria de Sistemas de Dosagem Ltda.** apresentou um catálogo de uma bomba dosadora. É necessário que seja apresentado uma especificação compatível com o Edital, principalmente quanto a conexão de entrada e saída para mangueira de 1/2" ou 3/4".

Quanto a empresa **Cirúrgica Santa Joana Darc** não ficou comprovado o atendimento as especificações pela documentação apresentada.



Igor Alves Monteiro
Chefe de Departamento de Tratamento de Água
SAAE – Mariana – MG



Jéssica Silva Guimarães de Carvalho
Chefe do Departamento de Compras
SAAE-MARIANA
25/02/26