

NOTA TÉCNICA


Assunto: Análise de Termo de Encaminhamento – Edital nº 023/2025 / PRC 034/2025 / PRGE 020/2025 / RP – 020/2025.

Trata-se de Nota Técnica destinada à análise do encaminhamento de documentações técnicas no âmbito do **Edital nº 023/2025**, cujo objeto consiste na “**Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos para utilização nas Estações de Tratamento de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana – MG.**”

Após análise da documentação encaminhada pela Comissão Permanente de Contratação, com as propostas da empresa **Cirúrgica Santa Joana Darc**, com apoio do Setor de Eletromecânica, verificou-se que foi apresentada a proposta dos equipamentos ofertados, sendo que deve atender de forma integral as especificações técnicas estabelecidas no instrumento de licitação, em observância aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e julgamento objetivo.

As características técnicas exigidas nas páginas 29 e 30 do edital constituem critérios mínimos obrigatórios para garantia da eficiência operacional, segurança e compatibilidade com os sistemas atualmente existentes nas Estações de Tratamento de Água.

Em referência a **Cirúrgica Santa Joana Darc**, foi apresentado proposta compatível, contudo não foi apresentado documentação das bombas dosadoras de diafragma apresentadas de acordo com a proposta.



Igor Alves Monteiro
Chefe de Departamento de Tratamento de Água
SAAE – Mariana – MG

Recebido
25/02/26