PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

QDLF 01
ILUMIN.
TOMADA



#2,5	Iuminação externa	01	300W	10A				10A	36W	04	Iuminação salas fluoretação e cloração	#2,5
				10A				16A	600W	05	Tomadas salas fluoretação e clorofícação	#4,0
#2,5	Iuminação externa	02	300W	10A				10A	92W	06	Iuminação casa de bombas	#2,5
				10A				16A	1200W	07	Tomadas casa de bombas	#4,0
#2,5	Iuminação externa	03	450W	10A				10A			RES	
				10A				10A			RES	
#2,5	Iuminação externa	04	450W	10A				20A			RES	
				10A				20A				
	RES			10A				20A			RES	

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE APARENTE EM CHAPA METÁLICA 500X400X200mm, COM FECHADURA TIPO YALE PORTA DUPLA E PROTEÇÃO EM ACRILICO MONTAGEM TRILHO DIM 35mm ACOPLADO COM DISJUNTORES CURVA TIPO C

TOTAL POTENCIA INSTALADA

FASE V =1761W

FASE A = 975W

FASE B = 242W

TOTAL = 2978=7,83A

CLIENTE: SAEMAS

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO

A.DE ALMEIDA E MAN.Eletrica EPP
Rua Gedeon Alves Feitosa, 184
Fone (16) 36264075-999617430
(16)993027430
etelprojetos@hotmail.com

OBRA: POÇO ARTESIANO 55
LOCAL:Rua Gerson Petri nº150 Res C Salla
cep:14179-784 Booster Cruz das Posses
Município de Sertãozinho - SP

ETEL

TÍTULO: Quadro de distribuição "QDLF-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS.

DATA:	FORM.	REV.	ESC.:	FOLHA:
10/02/2026		C	S/ESC.	04/04

Alexandre de Almeida
TÉCICO ELETROTÉCNICO
CRT:2611853541

DESENHO N.º:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT