



- 1 - A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO SERÁ INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1,80m DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 13023 DA ABNT.
- 2 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA BASTANTE PRÓXIMA ÀS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VIGRA, OU NA IMPERMEABILIZAÇÃO DIRETA, OBTENDO-SE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A 1,60m ALTIMA DE 1,80m, INFORMA DO PISO.