



Ramais de descarga e de esgoto
<p>Recomenda-se as seguintes declividades mínimas (segundo NBR 8160/1999):</p> <p>a) 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;</p> <p>b) 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100.</p>