

ESCLARECIMENTO Nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC.

Em cumprimento ao disposto no item 13 do Edital, a EMASA vem publicar esclarecimento referente ao instrumento em apreço.

O questionamento foi respondido pela Analista Química Joanna Ferreira Godinho, lotada no Departamento de Qualidade de Água da EMASA, através do Processo Eletrônico nº 86.042/2024.

Questionamento:

1. **“Poderia esclarecer se os tanques poderão ser fabricados em POLIPROPILENO (Processo de fabricação com chapas de PP soldadas por extrusão) a exemplo da imagem em anexo, ao invés e polietileno rotomoldado?”**

RESPOSTA: Não serão aceitos tanques em PP, pois estes tanques requerem um projeto com reforço por de cintas para conter vazamentos, conforme experiência anterior nos tanques adquiridos pela Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. Os tanques em PE dispensam essa necessidade, além de serem os tanques que possuímos na Estação de Tratamento de Água há mais de 15 anos e só apresentaram problemas de vazamento em virtude de sua vida útil ter chegado ao fim.

assinado digitalmente
Sabrinne Ferreira Torres
Pregoeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1BE4-964E-31DF-8D55

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SABRINNE FERREIRA TORRES (CPF 089.XXX.XXX-44) em 23/09/2024 17:52:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/1BE4-964E-31DF-8D55>