

ESCLARECIMENTO Nº 01


PREGÃO ELETRÔNICO PE20240013 / CAGECE / GEOPE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA MONOESTÁGIO, 1750 RPM, COM RENDIMENTO MINIMO DE 75, 70, 68, 60 E 50%, PARA RECALQUE DE AGUA BRUTA E TRATADA.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, em resposta a questionamento de licitante, **Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda**, cujo teor está transcrito abaixo, esclarece:

PERGUNTA:

Anexo I – Termo de Referência – Página 30/85 Dimensionalmente construída conforme norma DIN 24256 / ISO 2858 / EN 22858 Entendemos que a questão relevante para atendimento das normas acima refere-se à interface com as tubulações. Desta forma, entendemos que as bombas conforme outras normas como a EN733 serão aceitas, desde que as dimensões relevantes de interface com as tubulações sejam atendidas, como as dimensões “a”, “h1”, “h2”, diâmetro do flange de sucção e diâmetro do flange de descarga. Está correto o nosso entendimento?



RESPOSTA CAGECE:

Entendimento incorreto. Favor atender normas conforme item 4.5.1.2.3.1. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 20240013: Dimensionalmente construída conforme norma DIN 24256 / ISO 2858 / EN 22858.

Fortaleza, 12 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO AUGUSTO GOMES FILGUEIRA**
Data: 12/06/2024 14:33:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO AUGUSTO GOMES FILGUEIRA
COORDENADOR
GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA

SAULO TELES
PEIXOTO:013
96473335
Assinado de forma digital por SAULO TELES
PEIXOTO:01396473335
Dados: 2024.06.12 14:35:25 -03'00'

SAULO TELES PEIXOTO
GERENTE
GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA