

PARECER**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20240084 (CAGECE/GEOPE)- Registro de Preço para futuras e eventuais Aquisições de CONJUNTO MOTOBOMBAS DO TIPO SUBMERSO.**

Conforme solicitado via Sistema de Gerenciamento de Licitação (SGL) pela Gerência de Melhoria Operacional (GEOPE), estamos emitindo parecer técnico referente a proposta da Licitante Arrematante do – **Grupo 4 – Itens 25,26,27,28,29,30,31,32,33, e 34 – Grupo 6 – Itens 42,43,44,45,46,47, e 48** da empresa Palácio das Bombas Ltda.

Após avaliação da documentação técnica enviada na proposta da Licitante para todos os Grupos e Itens, onde a mesma não apresentou o Certificado de Conformidade Técnica (CCT) como fornecedor para os Conjuntos Motobombas do tipo Submerso e também não apresentou o Protocolo de solicitação da Certificação. Diante da análise da documentação apresentada, concluímos que as propostas não conferem com o solicitado no Edital.

1. Documentação Analisada.

- Documentos de Habilitação (CCT)
- Atestados de Fornecimentos
- Proposta Comercial.
- Catálogo Técnico.

2. Logo abaixo segue relação do grupo e itens avaliados.**ARREMATANTE – Palácio das Bombas Ltda.**

Grupo 4			
ITE NS	DESCRIÇÃO	Modelo	AVALIAÇÃO DA PROPOSTA
25	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 25,00mca; Potência máxima: 1,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
26	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 34,00mca; Potência máxima: 1,5cv; 380V/60HZ	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
27	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 50,00mca; Potência máxima: 2,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
28	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 63,00mca; Potência máxima: 2,5cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
29	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 70,00mca; Potência máxima: 2,5cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
30	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 76,00mca; Potência máxima: 2,5cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - GEMAE
DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DDO

31	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 83,00mca; Potência máxima: 3,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
32	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 100,00mca; Potência máxima: 3,5cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
33	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 110,00mca; Potência máxima: 3,5cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
34	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 4,5m³/h ; Altura(h): 125,00mca; Potência máxima: 4,0cv; 80V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada

Grupo 6			
ITE NS	DESCRIÇÃO	Modelo	AVALIAÇÃO DA PROPOSTA
42	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 7,00m³/h; Altura(h): 32,00mca; Potência máxima: 2,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
43	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 7,00m³/h; Altura(h): 42,00mca; Potência máxima: 2,5cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
44	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 7,00m³/h; Altura(h): 57,00mca; Potência máxima: 3,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
45	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 7,00m³/h; Altura(h): 82,00mca; Potência máxima: 4,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
46	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 7,00m³/h; Altura(h): 104,00mca; Potência máxima: 5,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
47	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 7,00m³/h; Altura(h): 128,00mca; Potência máxima: 6,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada
48	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO Vazão(q): 7,00m³/h; Altura(h): 144,00mca; Potência máxima: 6,0cv; 380V/60HZ.	LEÃO/ FRANKLIN ELETRIC	Reprovada

**GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - GEMAE
DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DDO****3. Conclusão**

Assim, após a análise, nosso Parecer é de **NÃO ACEITABILIDADE** da Proposta para o – Grupo 4 – Itens 25,26,27,28,29,30,31,32,33, e 34 – Grupo 6 – Itens 42,43,44,45,46,47, e 48 da empresa **Palácio das Bombas Ltda.**, visto que a referida empresa **não atendeu as exigências estabelecidas no Edital.**

Declaro, para os devidos fins, que a elaboração do presente parecer técnico foi realizada sem qualquer conflito de interesse, em total conformidade com o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Código de Conduta e Integridade da Cagece.

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2025.

SAULO TELES
PEIXOTO:013
96473335

Assinado de forma
digital por SAULO TELES
PEIXOTO:01396473335
Dados: 2025.01.13
10:09:33 -03'00'

SAULO TELES PEIXOTO
GERENTE
GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA

LUCIO SAMPAIO
CASTRO:6195375
0397

Assinado de forma digital por
LUCIO SAMPAIO
CASTRO:61953750397
Dados: 2025.01.13 09:48:10
-03'00'

LÚCIO SAMPAIO CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL/SANITÁRISTA
GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA