

Monte Azul Paulista/ SP, 17 de outubro de 2024.

Pedido de esclarecimento

No intuito de participar da **licitação CAGECE nº 20240084**, favor esclarecer:

- 4) No item 4.1.11.2.2. Bomba é solicitado que o ponto de operação fornecido (Q e H) deverá situar-se aos limites compreendidos de 30% a esquerda e 15% a direita do melhor ponto de rendimento (BEP) da curva de performance da bomba.

Os itens 1, 15, 70, 92, 93, 94, 95, 106, 108, 110 e 112 ficaram em intervalos entre -40% (esq.) a 18% (dir.).

Excepcionalmente nestes itens, favor aceitar os desvios.



Franklin Electric Indústria de Motobombas Ltda.
CNPJ 84.685.106/0012-19

Lucas Cao
47 3204-5232
47 99723-1394