



Monte Azul Paulista/ SP, 17 de outubro de 2024.

Pedido de esclarecimento


No intuito de participar da **licitação CAGECE nº 20240084**, favor esclarecer:

- 2) No item “**4.1.15 Fornecimento, transporte, embalagem e entrega**” é mencionado sobre as placas de identificação do bombeador e do motor na qual exigem que sejam em material aço inox 304. Entendemos que é viável quando o produto é de material fundido, no caso de motobombas que possuem carcaça de material aço inox estampado é inviável fazer a fixação por rebite ou qualquer outro meio, visto que não há como furar, pois, implicaria em perda de curva hidráulica e até poderia danificar o produto.

A possibilidade mais viável será a gravação das informações solicitadas no item 4.1.15 no corpo do produto, ou seja, as informações do bombeador constarão no corpo do bombeador e o mesmo se aplicará ao motor.

Ressalto que está tratativa seria a opção ideal para evitar perda de rastreabilidade das informações após a utilização do produto.

Logo abaixo exemplo de imagem para ilustrar:



- 3) O edital em questão possui um grande volume de itens, por gentileza avaliar a possibilidade de prorrogar por mais alguns dias para que possamos ter tempo hábil na seleção e dimensionamento dos produtos, bem como na compilação das informações.



Franklin Electric Indústria de Motobombas Ltda.
CNPJ 84.685.106/0012-19

Lucas Cao
47 3204-5232
47 99723-1394