



Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>

Fwd: Esclarecimento

5 mensagens

Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

11 de dezembro de 2024 às 17:28

Para: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>, Maria Oliveira <maria.oliveira@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Vyvy** <vyvyashop@gmail.com>

Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:19

Subject: Re: Esclarecimento

To: Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

Seria esse:

Comprasnet - Pregão eletrônico Nº 91178/2024 | 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 16:17, Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Gentileza identificar o número do Pregão e Órgão demandante dessa licitação, para encaminharmos ao pregoeiro responsável.

Atenciosamente,

Central de Licitações

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 15:46, Vyvy <vyvyashop@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>
Para: licitacao@sps.ce.gov.br

12 de dezembro de 2024 às 08:17

Bom dia ! encaminhamos 02 questionamento feito no pregão 20240015. Responda-me

Grata

Dalila Braga

----- Forwarded message -----

De: **Licitacao PGE** <licitacao@pge.ce.gov.br>
Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:28
Subject: Fwd: Esclarecimento
To: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>, Maria Oliveira <maria.oliveira@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Vyvy** <vyvyashop@gmail.com>
Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:19
Subject: Re: Esclarecimento
To: Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

Seria esse:

Comprasnet - Pregão eletrônico Nº 91178/2024 | 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 16:17, Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br> escreveu:
| Prezados, bom dia!

Gentileza identificar o número do Pregão e Órgão demandante dessa licitação, para encaminharmos ao pregoeiro responsável.

Atenciosamente,

Central de Licitações

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 15:46, Vyvy <vyvyashop@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Comissao Permanente Licitacao <licitacao@sps.ce.gov.br>

13 de dezembro de 2024 às 13:21

Para: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>

Prezada, segue abaixo resposta da setorial técnica

Atenciosamente,
Isabelle Freire

Assessoria Jurídica.

----- Forwarded message -----

De: **Liliane Moura de Oliveira** <liliane.moura@sps.ce.gov.br>
Date: sex., 13 de dez. de 2024 às 09:35
Subject: Fwd: Esclarecimento
To: Comissão Permanente Licitação <licitacao@sps.ce.gov.br>

Bom dia,

Em resposta ao questionamento:

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Os fornecedores de Estabilizadores de Tensão deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Estabilizadores de Tensão, na forma dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da conformidade.

Subject: Fwd: Esclarecimento

De: **Comissão Permanente Licitação** <licitacao@sps.ce.gov.br>
Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 09:03
To: cotic <cotic@sps.ce.gov.br>, Liliane Moura de Oliveira <liliane.moura@sps.ce.gov.br>, Francisco Sergio de Abreu Brilhante <sergio.brilhante@sps.ce.gov.br>

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos abaixo e-mail da PGE referente ao pedido de esclarecimento ao **PE nº 20240015-SPS** apresentado pela empresa **"VYVYASHOP@GMAIL.COM"**

Reiteramos que o pregão **está marcado para ocorrer no dia 26/12/2024**, para evitar suspensão/adiamento solicitamos que os questionamentos sejam respondidos o mais breve possível.

Atenciosamente,

Isabelle Freire
Assessoria Jurídica.

----- Forwarded message -----

De: **Dalila Braga** <dalila.braga@pge.ce.gov.br>

Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 08:17
Subject: Fwd: Esclarecimento
To: <licitacao@sps.ce.gov.br>

Bom dia ! encaminhamos 02 questionamento feito no pregão 20240015. Responda-me

Grata

Dalila Braga

----- Forwarded message -----

De: **Licitacao PGE** <licitacao@pge.ce.gov.br>
Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:28
Subject: Fwd: Esclarecimento
To: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>, Maria Oliveira <maria.oliveira@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Vyvy** <vyvyashop@gmail.com>
Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:19
Subject: Re: Esclarecimento
To: Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

Seria esse:

Comprasnet - Pregão eletrônico Nº 91178/2024 | 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 16:17, Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Gentileza identificar o número do Pregão e Órgão demandante dessa licitação, para encaminharmos ao pregoeiro responsável.

Atenciosamente,

Central de Licitações

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 15:46, Vyvy <vyvyashop@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Os fornecedores de Estabilizadores de Tensão deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Estabilizadores de Tensão, na forma dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da conformidade.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

De: Liliane Moura de Oliveira <liliane.moura@sps.ce.gov.br>

Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 11:08

To: Crispim Henrique de Azevedo Neto <crispim.azevedo@sps.ce.gov.br>

--



Liliane Moura

Analista de Negócios-TIC

Rua Soriano Albuquerque, 230 Joaquim Távora
Cep: 60130-160 | Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone: (85) 3101.4563
liliane.moura@sps.ce.gov.br
www.sps.ce.gov.br



Liliane Moura

Analista de Negócios-TIC

Rua Soriano Albuquerque, 230 Joaquim Távora
Cep: 60130-160 | Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone: (85) 3101.4563
liliane.moura@sps.ce.gov.br
www.sps.ce.gov.br

Comissao Permanente Licitacao <licitacao@sps.ce.gov.br>
Para: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>

16 de dezembro de 2024 às 08:42

Segue reenvio da resposta do questionamento 02.

Atenciosamente,
Isabelle Freire

Assessoria Jurídica.

----- Forwarded message -----

De: **Liliane Moura de Oliveira** <liliane.moura@sps.ce.gov.br>
Date: sex., 13 de dez. de 2024 às 09:35

Subject: Fwd: Esclarecimento
To: Comissao Permanente Licitacao <licitacao@sps.ce.gov.br>

Bom dia,

Em resposta ao questionamento:

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Os fornecedores de Estabilizadores de Tensão deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Estabilizadores de Tensão, na forma dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da conformidade.

Subject: Fwd: Esclarecimento

De: **Comissao Permanente Licitacao** <licitacao@sps.ce.gov.br>

Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 09:03

To: cotic <cotic@sps.ce.gov.br>, Liliane Moura de Oliveira <liliane.moura@sps.ce.gov.br>, Francisco Sergio de Abreu Brilhante <sergio.brilhante@sps.ce.gov.br>

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos abaixo e-mail da PGE referente ao pedido de esclarecimento ao **PE nº 20240015-SPS** apresentado pela empresa **"VYVYASHOP@GMAIL.COM"**

Reiteramos que o pregão **está marcado para ocorrer no dia 26/12/2024**, para evitar suspensão/adiamento solicitamos que os questionamentos sejam respondidos o mais breve possível.

Atenciosamente,

Isabelle Freire
Assessoria Jurídica.

----- Forwarded message -----

De: **Dalila Braga** <dalila.braga@pge.ce.gov.br>

Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 08:17

Subject: Fwd: Esclarecimento

To: <licitacao@sps.ce.gov.br>

Bom dia ! encaminhamos 02 questionamento feito no pregão 20240015. Responda-me

Grata

Dalila Braga

----- Forwarded message -----

De: **Licitacao PGE** <licitacao@pge.ce.gov.br>

Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:28

Subject: Fwd: Esclarecimento

To: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>, Maria Oliveira <maria.oliveira@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Vyvy** <vyvyashop@gmail.com>

Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:19

Subject: Re: Esclarecimento

To: Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

Seria esse:

Comprasnet - Pregão eletrônico Nº 91178/2024 | 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 16:17, Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Gentileza identificar o número do Pregão e Órgão demandante dessa licitação, para encaminharmos ao pregoeiro responsável.

Atenciosamente,

Central de Licitações

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 15:46, Vyvy <vyvyashop@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Os fornecedores de Estabilizadores de Tensão deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Estabilizadores de Tensão, na forma dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da conformidade.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--
Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--
Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--
Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

De: **Liliane Moura de Oliveira** <liliane.moura@sps.ce.gov.br>
Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 11:08
To: Crispim Henrique de Azevedo Neto <crispim.azevedo@sps.ce.gov.br>

--



Liliane Moura

Analista de Negócios-TIC

Rua Soriano Albuquerque, 230 Joaquim Távora
Cep: 60130-160 | Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone: (85) 3101.4563
liliane.moura@sps.ce.gov.br
www.sps.ce.gov.br

--



Liliane Moura

Analista de Negócios-TIC

Rua Soriano Albuquerque, 230 Joaquim Távora
Cep: 60130-160 | Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone: (85) 3101.4563
liliane.moura@sps.ce.gov.br
www.sps.ce.gov.br

Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>

Para: vyvyashop@gmail.com

16 de dezembro de 2024 às 08:55

Bom dia ! seque resposta do questionamento referente ao pregão 20240015

Dalila Braga
Pregoeira

----- Forwarded message -----

De: **Comissao Permanente Licitacao** <licitacao@sps.ce.gov.br>

Date: seg., 16 de dez. de 2024 às 08:41

Subject: Fwd: Esclarecimento

To: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>

Segue reenvio da resposta do questionamento 02.

Atenciosamente,
Isabelle Freire

Assessoria Jurídica.

----- Forwarded message -----

De: **Liliane Moura de Oliveira** <liliane.moura@sps.ce.gov.br>

Date: sex., 13 de dez. de 2024 às 09:35

Subject: Fwd: Esclarecimento

To: Comissao Permanente Licitacao <licitacao@sps.ce.gov.br>

Bom dia,

Em resposta ao questionamento:

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Os fornecedores de Estabilizadores de Tensão deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Estabilizadores de Tensão, na forma dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da conformidade.

Subject: Fwd: Esclarecimento

De: **Comissao Permanente Licitacao** <licitacao@sps.ce.gov.br>

Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 09:03

To: cotic <cotic@sps.ce.gov.br>, Liliane Moura de Oliveira <liliane.moura@sps.ce.gov.br>, Francisco Sergio de Abreu Brilhante <sergio.brilhante@sps.ce.gov.br>

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos abaixo e-mail da PGE referente ao pedido de esclarecimento ao **PE nº 20240015-SPS** apresentado pela empresa **"VYVYASHOP@GMAIL.COM"**

Reiteramos que o pregão **está marcado para ocorrer no dia 26/12/2024**, para evitar suspensão/adiamento solicitamos que os questionamentos sejam respondidos o mais breve possível.

Atenciosamente,

Isabelle Freire
Assessoria Jurídica.

----- Forwarded message -----

De: **Dalila Braga** <dalila.braga@pge.ce.gov.br>
Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 08:17
Subject: Fwd: Esclarecimento
To: <licitacao@sps.ce.gov.br>

Bom dia ! encaminhamos 02 questionamento feito no pregão 20240015. Responda-me

Grata

Dalila Braga

----- Forwarded message -----

De: **Licitacao PGE** <licitacao@pge.ce.gov.br>
Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:28
Subject: Fwd: Esclarecimento
To: Dalila Braga <dalila.braga@pge.ce.gov.br>, Maria Oliveira <maria.oliveira@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Vyvy** <vyvyashop@gmail.com>
Date: qua., 11 de dez. de 2024 às 17:19
Subject: Re: Esclarecimento
To: Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

Seria esse:

Comprasnet - Pregão eletrônico Nº 91178/2024 | 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 16:17, Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Gentileza identificar o número do Pregão e Órgão demandante dessa licitação, para encaminharmos ao pregoeiro responsável.

Atenciosamente,

Central de Licitações

Em qua., 11 de dez. de 2024 às 15:46, Vyvy <vyvyashop@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.

Gostaria de esclarecimentos quanto ao selo do inmetro para estabilizador de tensão, pois o edital não fala nada sobre, no entanto estabilizadores de tensão que estão enquadrados no artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria nº 61, de 17 de Fevereiro de 2022, tem certificação compulsória, necessitando assim do selo do Inmetro.

Nosso entendimento está correto?

Os fornecedores de Estabilizadores de Tensão deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Estabilizadores de Tensão, na forma dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da conformidade.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

De: **Liliane Moura de Oliveira** <liliane.moura@sps.ce.gov.br>
Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 11:08
To: Crispim Henrique de Azevedo Neto <crispim.azevedo@sps.ce.gov.br>



Liliane Moura

Analista de Negócios-TIC

Rua Soriano Albuquerque, 230 Joaquim Távora
Cep: 60130-160 | Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone: (85) 3101.4563
liliane.moura@sps.ce.gov.br
www.sps.ce.gov.br



Liliane Moura

Analista de Negócios-TIC

Rua Soriano Albuquerque, 230 Joaquim Távora
Cep: 60130-160 | Fortaleza, Ceará, Brasil
Telefone: (85) 3101.4563
liliane.moura@sps.ce.gov.br
www.sps.ce.gov.br