

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO**Data: 19/02/2026**

Interessado: CAGECE/GEABE

De: CAGECE/GEABE

Assunto: Parecer de Proposta

Para: PGE/CELIC

Sr.(a)

MARCELO SOARES DA MOTA

Pregoeiro(a) - PGE

Assunto: Parecer da Proposta do Pregão Eletrônico 20250070

Senhor.(a) Pregoeiro (a),

Encaminhamos a Vossa S.a. os resultados favoráveis das análises da proposta comercial da empresa KAL MALORY COMERCIAL LTDA, arrematante do item 1..

Atenciosamente,

Michel Silva de Menezes

Gerente de Aquisição de Bens

GEABE-DJU-CAGECE

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **MICHEL SILVA DE MENEZES**, em **19/02/2026, às 16:36** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **3F18-51E8-07E4-726F**.

CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

PROCESSO Nº 1147.000002/2025-29

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - GEMAE

ENCAMINHAMENTO PARA: GEOPE/GEABE

PARECER TÉCNICO

Em análise da proposta comercial apresentada pela empresa **KAL MALORY COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **48.398.429/0001-05** encaminhada pela Gerência de Melhoria Operacional – GEOPE, através da ocorrência Nº **46441** do SGL **2703**, referente aos grupos e itens abaixo:

- ITEM 01 – FONTE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24V 120W - EXCLUSIVO ME/EPP
 - FONTE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24V 120W

Afirmamos, que a proposta **ATENDE** aos requisitos do edital e que os itens, supracitados, são componentes do Anexo I – Termo de Referência (das especificações e quantitativos do objeto) do Pregão Eletrônico Nº **PE20250070-CAGECE** e foram analisados com base na documentação listada abaixo:

1. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA:

- Carta Proposta entregue pela Proponente (arquivos: “PROPOSTA PR 90793 2025 assinado.pdf”; “PROPOSTA_corrigida_assinado.pdf”; “HABILITACAO.zip”);
- Atestados de Capacidade apresentados pela Preponente;
- Catálogos/Manuais recebidos através de diligência realizada para o Preponente.

2. JUSTIFICATIVA

A Carta Proposta enviada pela Proponente **ATENDE** ao Item 01 do TR anexo ao Edital. Portanto, nosso parecer é de **ACEITABILIDADE**.

O licitante, em sua proposta, ofertou fontes de marca genérica “POWER SUPPLY” e modelo “S-120-2”, além de copiar grande parte das especificações do TR. Assim, como não se encontrou informações desse produto, existiu a necessidade de confirmação dessas informações, logo realizou-se diligências no dia 11/02/26, anexadas a este parecer, no qual eram buscadas tais informações sobre o item.

Recebidas as respostas no dia 13/02/26, a área técnica desta CAGECE considera que o documento auxiliar enviado pelo licitante (também em anexo) é um produto similar ou equivalente ao solicitado no TR, pois se trata de uma “Fonte Chaveada 24V 5A” com potência de “120W”. Logo, embora o produto não

tenha uma marca definida por ser genérico, o mesmo em questão atende em características técnicas, portanto consideramos que o **ITEM ATENDE**.

A área técnica avaliou o conteúdo de 4 (quatro) arquivos de Atestado Técnico, emitido pelas seguintes empresas ou instituições: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ; SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO); CENTRO DE SUPRIMENTOS/NÚCLEO DE ALMOXARIFADO (SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO – SP); MPS ASSESSORIA TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA; ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP | EEUSP. Verificou-se que nenhum dos produtos e/ou serviços não correspondem tecnicamente em similaridade e/ou equivalência técnica. A técnica não verificou a autenticidade e a veracidade de tais documentações.

Todavia, para essa situação em específico, a área técnica entende que o item desta licitação é de baixa complexidade e a licitante já ofertou produtos com sucesso a órgão públicos ou equivalentes, cabendo a aceitabilidade pela área técnica, deixando a cargo da equipe de licitação a verificação deste fato e decisão cabível.

Concluindo, a proposta do licitante atende.

Declaro, para os devidos fins, que a elaboração do presente parecer foi realizada sem qualquer conflito de interesse, em total conformidade com o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Código de Conduta e Integridade da Cagece.

Fortaleza, 18 de fevereiro de 2026.

BRUNO MUNIZ DE SOUSA VIANA

COORDENADOR

GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA

SAULO TELES PEIXOTO

GERENTE

GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA

Zimbra

bruno.viana@cagece.com.br

Re: Diligência PE20250070 - Cagece

De : Kal Malory <kmlicitacao.vendas@gmail.com> sex., 13 de fev. de 2026 17:13
Assunto : Re: Diligência PE20250070 - Cagece  1 anexo
Para : BRUNO MUNIZ DE SOUSA VIANA - GEMAE
<bruno.viana@cagece.com.br>
Cc : PAULO CESAR DA SILVEIRA B FILH, GEMAE
<paulo.silveira@cagece.com.br>, LEONALDO
<leonaldo.gomes@cagece.com.br>

Boa tarde Bruno,

Segue abaixo respostas aos questionamentos:

1. Na proposta enviada, identificamos que a marca ofertada é da POWER SUPPLY e modelo S-120-2. Poderia confirmar?

R: Confirmado

2. Quanto a essa marca POWER SUPPLY, ela é genérica ou um OEM? Não encontramos.

R: Genérica

3. Sobre a fonte, como é a fixação desta?

R: Fixação com parafuso

4. Ainda referente ao equipamento, no caso de algum catálogo ou ficha técnica/comercial, favor nos encaminhar. O mesmo pode ser providenciado como documentação em arquivos digitais (como pdf) ou em links.

R: Resposta em anexo

Atenciosamente

Kal Malory

On Wed, Feb 11, 2026 at 2:29 PM BRUNO MUNIZ DE SOUSA VIANA - GEMAE
<bruno.viana@cagece.com.br> wrote:

Boa tarde, Prezados,

Estamos analisando a documentação do pregão PE20250070/CAGECE, que trata das FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA USO EM AUTOMAÇÃO.

Do Item 01 (FONTE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24V 120W), precisamos realizar alguns questionamentos. Segue:

1. Na proposta enviada, identificamos que a marca ofertada é da POWER SUPPLY e modelo S-120-2. Poderia confirmar?

2. Quanto a essa marca POWER SUPPLY, ela é genérica ou um OEM? Não encontramos.
3. Sobre a fonte, como é a fixação desta?
4. Ainda referente ao equipamento, no caso de algum catálogo ou ficha técnica/comercial, favor nos encaminhar. O mesmo pode ser providenciado como documentação em arquivos digitais (como pdf) ou em links.

Aguardamos as respostas aos questionamentos em até 2 dias úteis (Considerar até o dia 13/02), sendo constatado ou não a confirmação de leitura deste e-mail.

Atenciosamente,

Bruno Muniz de Sousa Viana

Coordenador

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação

(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece



Esta mensagem é transmitida a você em nome da Cagece. A divulgação, distribuição ou reprodução, total ou parcial deste documento necessita da autorização expressa de seu emissor. Seu conteúdo assim como seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) destinatário(s) acima nomeado(s), sendo estes restritos e sigilosos. O tratamento e manuseio de tais informações devem ser realizados de acordo com as políticas internas da Cagece e de acordo com a lei brasileira Nº13.709 Lei Geral de Proteção de Dados, mas não se limitando a esta. Caso você tenha recebido por engano, por favor, não compartilhe esta mensagem com outras pessoas, notifique imediatamente o remetente por e-mail e destrua o e-mail e todas as cópias que tenha recebido.

This message is transmitted to you by or on behalf of Cagece. The total or partial disclosure, distribution or reproduction of this document requires the express permission of its issuer. Its content as well as its attachments are intended exclusively for the recipient(s) named above, and its content is restricted and confidential. The treatment and handling of such information must be carried out in accordance with Cagece's internal policies and in accordance with Brazilian law N°. 13.709, General Data Protection Law, but not limited to this. If you have received it in error, please do not share this with others, immediately notify the sender by email and destroy the email and all copies you have received.



RESPOSTA DILIGENCIA.pdf

624 KB



KALMALORY
COMÉRCIO DE VARIEDADES



RESPOSTA DILIGÊNCIA

À
Central de Licitações do Estado do Ceará
Ref.: Pregão Eletrônico nº 20250070



Fonte Chaveada 24V 5A: Alimentação Confiável para Seus Dispositivos

A fonte chaveada 24V 5A é uma solução eficiente e segura para fornecer energia estável a diversos equipamentos eletrônicos. Com potência de 120W e design bivolt automático, é ideal para aplicações em sistemas de LED, CFTV, automação industrial e outros dispositivos que requerem 24V de tensão contínua.

Características da Fonte Chaveada 24V 5A

- **Alta Eficiência:** Conversão de energia com eficiência superior, garantindo menor dissipação de calor.
- **Proteções Integradas:** Contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão, assegurando a integridade dos dispositivos conectados.
- **Design Compacto:** Estrutura metálica tipo colmeia que facilita a dissipação de calor e permite instalação em espaços reduzidos.
- **Bivolt Automático:** Compatível com tensões de entrada de 110V a 220V, adaptando-se a diversas redes elétricas.
- **Ajuste de Tensão:** Trimpot para ajuste fino da tensão de saída entre 22V e 26V, conforme a necessidade da aplicação.

Especificações Técnicas

Especificação	Detalhe
Tensão de Entrada	110V - 220V (Bivolt Automático)
Tensão de Saída	24V DC (ajustável entre 22V e 26V)
Corrente de Saída	5A
Potência	120W
Frequência de Operação	50/60Hz
Eficiência	Até 88%
Proteções	Curto-circuito, Sobrecarga, Sobretensão
Dimensões	160mm x 100mm x 45mm
Peso	500g

Como Usar a Fonte Chaveada 24V 5A

1. **Instalação:** Fixe a fonte em uma superfície adequada, garantindo ventilação adequada para dissipação de calor.
2. **Conexões:** Utilize os bornes de entrada para conectar à rede elétrica (110V ou 220V) e os bornes de saída para o dispositivo a ser alimentado.
3. **Ajuste de Tensão:** Se necessário, ajuste a tensão de saída utilizando o trimpot, conforme a especificação do seu dispositivo.
4. **Verificação:** Antes de energizar, certifique-se de que todas as conexões estão firmes e corretas.

Aplicações da Fonte Chaveada 24V 5A

- **Sistemas de Iluminação LED:** Ideal para fitas e módulos de LED que operam em 24V.
- **Circuitos de Automação:** Perfeita para alimentar controladores e sensores industriais.
- **Sistemas de Segurança:** Adequada para câmeras e equipamentos de CFTV que requerem 24V.
- **Projetos Eletrônicos:** Fonte confiável para protótipos e dispositivos que necessitam de 24V DC.

Dicas para Melhor Aproveitamento

- **Ventilação:** Instale a fonte em locais com boa circulação de ar para evitar superaquecimento.
- **Manutenção:** Realize inspeções periódicas para garantir que não haja acúmulo de poeira ou obstruções nas aberturas de ventilação.
- **Segurança:** Nunca exceda a corrente máxima de 5A para evitar danos à fonte e aos dispositivos conectados.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2026.

Assinatura do responsável
Nome: Wellington Magalhães
Cargo: Sócio Diretor