

ESCLARECIMENTO

Em relação ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Edital Nº **PE20250099**-CAGECE (Processo Nº **1148.000022/2024-63**) de Objeto "**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL**", apresentamos abaixo as respostas solicitadas.

Pergunta 1:

"Quanto ao item que determina 'MÍNIMO 4 BOTÕES DE CONFIGURAÇÃO'

O equipamento que pretendemos ofertar possui 3 botões de configuração, por meio dos quais é possível realizar integralmente todas as operações de programação, parametrização e configuração do transmissor, atendendo plenamente às funcionalidades e desempenho exigidos. Dessa forma, entendemos que a exigência quanto ao número mínimo de botões não é um requisito funcional, mas apenas de formato construtivo, não interferindo na operação, desempenho ou usabilidade do equipamento. Assim, entendemos que o equipamento com 3 botões, que executa todas as mesmas funções previstas, será aceito no processo. Nosso entendimento está correto?"

Resposta Gemae: SIM, vosso entendimento está correto.

Pergunta 2:

"Quanto à exigência de 'GRAU DE PROTEÇÃO IP68'

Entendemos que a obrigatoriedade do grau de proteção se aplica exclusivamente às partes molhadas do equipamento, ou seja, àquelas que permanecerão em contato direto com o fluido. Nosso entendimento está correto?"

Resposta Gemae: Vosso entendimento NÃO está correto. O grau de proteção refere-se à proteção de todo o corpo do equipamento, inclusive display, teclado, conexões elétricas, dentre outras partes, conforme IEC-60529.

Obs.: O texto **das perguntas acima** foi copiado de documento encaminhado pela PGE (licitacao@pge.ce.gov.br) à Geope/Cagece.

Fortaleza, **11 de novembro de 2025.**

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONALDO DA SILVA GOMES
Data: 11/11/2025 15:03:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo da Silva Gomes
Supervisor de Automação
GEMAE - CAGECE

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Saulo Teles Peixoto**
CPF: 013.964.733-35 

Saulo Teles Peixoto
Gerente
GEMAE - CAGECE

