

Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60422-901 • Fortaleza / CE
CNPJ: 07.040.108/0001-57



CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PROCESSO Nº 1148.000022/2024-63
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - GEMAE
ENCAMINHAMENTO PARA: GEOPE/GEABE

PARECER TÉCNICO

Apresentamos abaixo o parecer técnico referente à análise da **proposta comercial apresentada** pela empresa **CONCEITO MULTSERVICE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **16.442.794/0001-83**, encaminhada a esta GEMAE pela **Gerência de Melhoria Operacional (GEOPE)**, através da ocorrência Nº **45713** do SGL **2734**, referente aos grupos e itens abaixo, integrantes do **PE20250099 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL**:

- ITEM 01: TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL FAIXA 0 A +1,6 BAR IP68 COM DISPLAY ALPHA NUMÉRICO (TIPO 1 CONFORME NIT-0071 CAGECE)

Afirmamos, que a proposta **NÃO ATENDE** aos requisitos do edital e que os itens supracitados (componentes do Termo de Referência anexo ao Edital do referido Pregão) foram analisados com base na documentação apresentada.

1. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PROPONENTE:

- Carta Proposta entregue pela Proponente: **readequadaa.pdf**;
- Catálogos dos itens do grupo: **Catalogoo.pdf**;
- Atestados de Capacidade Técnica: **ATESTADO MATERIAL PERMANENTE.pdf**
ATESTADO MEDICO HOSPITALAR TIMB.pdf

Obs.: O(s) Catálogo(s) citados acima foram entregues mediante realização de diligência (e-mail da Diligência e Catálogo enviado em anexo).

2. JUSTIFICATIVA

A Carta Proposta entregue pela Proponente **NÃO ATENDE** o Edital para o **item 01**. Os Atestados Técnicos também **NÃO ATENDEM** por tratar-se de fornecimento de materiais incompatíveis com os itens objeto da licitação.

O não atendimento do **item 01** dá-se pelo fato de que o item proposto pela empresa – o sensor modelo “CP101-A0” – ser destinado para o uso com “[...] ar e gases neutros” (conforme Catálogo supracitado) e não para o uso com “[...] **ÁGUA [...] TRATADA COM CLORO [...]**” (tipo de fluido proposto para o uso pela Cagece), conforme explicito na especificação constante no Termo de Referência anexo ao Edital. Outra característica não compatível com a especificação constante no Termo de Referência anexo ao Edital é o grau de proteção: enquanto a especificação constante no Termo de Referência anexo ao Edital exige o grau de proteção IP68, o equipamento ofertado possui grau de proteção IP65 (conforme Catálogo supracitado - inferior ao exigido no Edital). Portanto nosso parecer é de **NÃO ACEITABILIDADE**.

Declaro, para os devidos fins, que a elaboração do presente parecer foi realizada sem qualquer conflito de interesse, em total conformidade com o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Código de Conduta e Integridade da Cagece.

Fortaleza, 27 de novembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEONALDO DA SILVA GOMES
Data: 27/11/2025 13:54:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo da Silva Gomes
Supervisor de Automação
GEMAE - CAGECE



ASSINADO DIGITALMENTE POR
Saulo Teles Peixoto
CPF: 013.964.733-35
Saulo Teles Peixoto
Gerente
GEMAE-CAGECE

Zimbra

leonaldo.gomes@cagece.com.br

Re: Diligência a respeito do pregão PE20250099

De : LEONALDO - GEMAE
<leonaldo.gomes@cagece.com.br>

qui., 27 de nov. de 2025 13:11

Assunto : Re: Diligência a respeito do pregão PE20250099

Para : Conceito Multservice FM
<conceitomultservicefm@gmail.com>

Obrigado pela resposta.

Atenciosamente,

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação
(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece



De: "Conceito Multservice FM" <conceitomultservicefm@gmail.com>

Para: "LEONALDO" <leonaldo.gomes@cagece.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 27 de novembro de 2025 12:43:54

Assunto: Re: Diligência a respeito do pregão PE20250099

Em qui., 27 de nov. de 2025 às 11:12, LEONALDO - GEMAE
<leonaldo.gomes@cagece.com.br> escreveu:

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação
(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece



De: "LEONALDO" <leonaldo.gomes@cagece.com.br>
Para: "conceitomultservicefm" <conceitomultservicefm@gmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 25 de novembro de 2025 12:02:40
Assunto: Diligência a respeito do pregão PE20250099

Caros da Conceito, bom dia.

Venho por meio realizar diligência quanto a sua proposta para o pregão PE20250099, e solicitar o envio do Catálogo Técnico do transmissor de pressão diferencial ofertado.

Saliento que, conforme o item 2.4.1.7 do Termo de Referência anexo ao Edital, v. sra. terá o prazo máximo de 2 dias úteis para enviar a resposta a esta diligência. O prazo será contado a partir da data e hora desta solicitação.

Atenciosamente,

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação

(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece



De : Conceito Multservice FM
<conceitomultservicefm@gmail.com>

qui., 27 de nov. de 2025 12:43

 1 anexo

Assunto : Re: Diligência a respeito do pregão PE20250099

Para : LEONALDO - GEMAE
<leonaldo.gomes@cagece.com.br>

Em qui., 27 de nov. de 2025 às 11:12, LEONALDO - GEMAE
<leonaldo.gomes@cagece.com.br> escreveu:

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação

(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece



De: "LEONALDO" <leonaldo.gomes@cagece.com.br>
Para: "conceitomultservicefm" <conceitomultservicefm@gmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 25 de novembro de 2025 12:02:40
Assunto: Diligência a respeito do pregão PE20250099

Caros da Conceito, bom dia.

Venho por meio realizar diligência quanto a sua proposta para o pregão PE20250099, e solicitar o envio do Catálogo Técnico do transmissor de pressão diferencial ofertado.

Saliento que, conforme o item 2.4.1.7 do Termo de Referência anexo ao Edital, v. sra. terá o prazo máximo de 2 dias úteis para enviar a resposta a esta diligência. O prazo será contado a partir da data e hora desta solicitação.

Atenciosamente,

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação

(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece



Catalogoo.pdf

94 KB

De : LEONALDO - GEMAE
<leonaldo.gomes@cagece.com.br>

qui., 27 de nov. de 2025 11:12

Assunto : Fwd: Diligência a respeito do pregão PE20250099

Para : conceitomultservicefm
<conceitomultservicefm@gmail.com>

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação

(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece





De: "LEONALDO" <leonaldo.gomes@cagece.com.br>

Para: "conceitomultservicefm" <conceitomultservicefm@gmail.com>

Enviadas: Terça-feira, 25 de novembro de 2025 12:02:40

Assunto: Diligência a respeito do pregão PE20250099

Caros da Conceito, bom dia.

Venho por meio realizar diligência quanto a sua proposta para o pregão PE20250099, e solicitar o envio do Catálogo Técnico do transmissor de pressão diferencial ofertado.

Saliento que, conforme o item 2.4.1.7 do Termo de Referência anexo ao Edital, v. sra. terá o prazo máximo de 2 dias úteis para enviar a resposta a esta diligência. O prazo será contado a partir da data e hora desta solicitação.

Atenciosamente,

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação
(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece



De : LEONALDO - GEMAE
<leonaldo.gomes@cagece.com.br>

ter., 25 de nov. de 2025 12:02

Assunto : Diligência a respeito do pregão PE20250099

Para : conceitomultservicefm@gmail.com

Caros da Conceito, bom dia.

Venho por meio realizar diligência quanto a sua proposta para o pregão PE20250099, e solicitar o envio do Catálogo Técnico do transmissor de pressão diferencial ofertado.

Saliento que, conforme o item 2.4.1.7 do Termo de Referência anexo ao Edital, v. sra. terá o prazo máximo de 2 dias úteis para enviar a resposta a esta diligência. O prazo será contado a partir da data e hora desta solicitação.

Atenciosamente,

Leonardo da Silva Gomes

Supervisor IV

GEMAE AUT - Coordenadoria de Engenharia e Tecnologia da Automação

(85)3101-5631

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece

Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60422-901 - Fortaleza / CE
CNPJ: 07.040.108/0001-57



CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PROCESSO Nº 1148.000022/2024-63
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - GEMAE
ENCAMINHAMENTO PARA: GEOPE/GEABE

PARECER TÉCNICO

Apresentamos abaixo o parecer técnico referente à análise da **proposta comercial apresentada** pela empresa **CONCEITO MULTSERVICE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **16.442.794/0001-83**, encaminhada a esta GEMAE pela **Gerência de Melhoria Operacional (GEOPE)**, através da ocorrência Nº **45679** do SGL **2734**, referente aos grupos e itens abaixo, integrantes do **PE20250099 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL**:

- ITEM 02: TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL FAIXA 0 A +1,6 BAR IP68 COM DISPLAY ALPHA NUMÉRICO (TIPO 1 CONFORME NIT-0071 CAGECE)

Afirmamos, que a proposta **NÃO ATENDE** aos requisitos do edital e que os itens supracitados (componentes do Termo de Referência anexo ao Edital do referido Pregão) foram analisados com base na documentação apresentada.

1. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PROPONENTE:

- Carta Proposta entregue pela Proponente: **readequada.pdf**;
- Catálogos dos itens do grupo: **Catalogoo.pdf**;
- Atestados de Capacidade Técnica: **ATESTADO MATERIAL PERMANENTE.pdf**
ATESTADO MEDICO HOSPITALAR TIMB.pdf

Obs.: O(s) Catálogo(s) citados acima foram entregues mediante realização de diligência (e-mail da Diligência e Catálogo enviado em anexo).

2. JUSTIFICATIVA

A Carta Proposta entregue pela Proponente **NÃO ATENDE** o Edital para o **item 02**. Os Atestados Técnicos também **NÃO ATENDEM** por tratar-se de fornecimento de materiais incompatíveis com os itens objeto da licitação.

O não atendimento do **item 02** dá-se pelo fato de que o item proposto pela empresa – o sensor modelo “CP101-A0” – ser destinado para o uso com “[...] ar e gases neutros” (conforme Catálogo supracitado) e não para o uso com “[...] **ÁGUA [...] TRATADA COM CLORO [...]**” (tipo de fluido proposto para o uso pela Cagece), conforme explicito na especificação constante no Termo de Referência anexo ao Edital. Outra característica não compatível com a especificação constante no Termo de Referência anexo ao Edital é o grau de proteção: enquanto a especificação constante no Termo de Referência anexo ao Edital exige o grau de proteção IP68, o equipamento ofertado possui grau de proteção IP65 (conforme Catálogo supracitado - inferior ao exigido no Edital). Portanto nosso parecer é de **NÃO ACEITABILIDADE**.

Declaro, para os devidos fins, que a elaboração do presente parecer foi realizada sem qualquer conflito de interesse, em total conformidade com o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Código de Conduta e Integridade da Cagece.

Fortaleza, 27 de novembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEONALDO DA SILVA GOMES
Data: 27/11/2025 13:54:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ASSINADO DIGITALMENTE POR
Saulo Teles Peixoto
CPF: 013.964.733-35



Leonardo da Silva Gomes
Supervisor de Automação
GEMAE - CAGECE

Saulo Teles Peixoto
Gerente
GEMAE-CAGECE

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 27/11/2025**

Interessado: CAGECE/GEABE

De: CAGECE/GEABE

Assunto: Parecer de Proposta

Para: PGE/CELIC

Sr.(a)

FRANCISCO CLAUDIO REIS DA SILVA

Pregoeiro(a) - PGE

Assunto: Parecer da Proposta do Pregão Eletrônico 20250099

Senhor.(a) Pregoeiro (a),

Encaminhamos a Vossa S.a. os resultados desfavoráveis das análises das propostas comerciais da empresa CONCEITO MULTISERVICE, arrematante dos itens 1 e 2.

Atenciosamente,

Michel Silva de Menezes

Gerente de Aquisição de Bens

GEABE-DJU-CAGECE



Documento assinado eletronicamente por: **MICHEL SILVA DE MENEZES**, em **28/11/2025, às 14:52** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **122B-1F41-B18E-0878**.