

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE20250144 – CAGECE
Registro de Preço para Aquisição de AQUISIÇÃO DE PORTA
PALLETS

A GEABE – Gerência de Aquisição de Bens, encaminhou solicitação de Esclarecimento da PGE (procuradoria Geral do Estado do Ceará) do PE20250144, através de ocorrência do SGL (Sistema de Gestão de Licitações) enviado em 01/12/2025 às 14:50, demanda, na Descrição da Ocorrência 45783 do Cód. Processo: 2772, sobre o certame licitatório em apreço tem por escopo Registro de Preço para futuras e eventuais REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PORTA PALLETS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

PERGUNTA

ESCLARECIMENTO SOBRE O DIMENSIONAMENTO E MONTAGEM

Considerando a criticidade da segurança estrutural e a necessidade de otimização de materiais, solicitamos a disponibilização de:

1. Croqui, Desenho Técnico ou Layout detalhado do galpão ou área onde os Porta Pallets serão instalados.


2. Informações específicas sobre a disposição e amarração estrutural entre os módulos (módulos iniciais e módulos contínuos/interligados), que visem garantir a estabilidade e prevenir riscos de tombamento, conforme previsto nas normas técnicas vigentes (ex: NBR 15524).

ESCLARECIMENTO:

R.1 – Prezados, conforme layout do Porta Pallet abaixo, o mesmo é um conjunto de peças de fácil montagem, não havendo a necessidade do projeto, Croqui ou layout do galpão ou prédio onde o mesmo deverá ser montado. Pois o objeto desta licitação será para uso em todos os almoxarifados das unidades da Cagece, capital e interior. Segue lista de peças e layout do porta pallet.

Lista peças:

1. Lateral de 2025 x 1000 mm na cor azul (02 und);
2. Par de Longarinas com encaixe medindo 2300 mm p/1000 kg por par c/ 01 aba (08 und.ou 04 pares);
3. Planos de Aço 2.300 mm x 1.000 mm p/ 1.000 KG NA COR LARANJA (05 und tamanho de 1.000 mm x 460 mm ou 08 und de 1.000 mm x 290 mm, para totalizar 2.300 mm);
4. Chumbadores/Parafusos conforme detalhe do projeto no Termo de Referência;



R.2 – Conforme informado na resposta 1, o porta pallet não terá uma amarração estrutural entre os módulos, ele é autoportante e não será atrelado a outro conjunto.

Fortaleza, 01 de dezembro de 2025.

ROBERTA
AZEVEDO DE
MENEZES
MONTEIRO:61830²
437372

Assinado de forma
digital por ROBERTA
AZEVEDO DE MENEZES
MONTEIRO:6183043737
Dados: 2025.12.01
16:16:06 -03'00'

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos