



NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 07.

Pregão Eletrônico nº 20250010-SEMACE

Processo nº 57022.019449/2025-77

UASG: 943001

Número Comprasnet: 91715/2025

OBJETO: aquisição de equipamentos de climatização e ventilação mecânica **com instalação e montagem** para atender à sede da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), em Fortaleza/CE, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

A central de licitação, apresenta as respostas aos questionamentos do licitante, cujo teor está transcrito abaixo:

7º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PE 20250010 – SEMACE

COMPRASNET Nº 91715/2025

Empresa: CONSTRUTORA COMAR

Solicitamos esclarecimentos acerca do termo de referência do edital especificamente quanto aos itens 2.11 e 2.12.

O item 2.11 estabelece a exigência de cassete com 2 (duas) vias. Entretanto, informamos que pretendemos ofertar equipamentos com cassete de 4 (quatro) vias, dos modelos citados no referido item. Da mesma forma, no item 2.12, que exige cassete com 1 (uma) via, iremos a ofertar equipamento com 4(quatro) vias.

Ressaltamos que os equipamentos com 4 vias possuem dimensões maiores em relação aos modelos especificados. Diante disso, questionamos se há algum impedimento técnico ou administrativo para aceitação desse equipamentos, considerando que atendem as características funcionais exigidas no edital.

R: Há impedimento dimensional para a substituição do item 2.12 por cassete de 4 vias. Quanto ao item 2.11, não há impedimento técnico por sua substituição, desde que a capacidade seja a mesma e que as duas vias adicionais sejam fechadas após a instalação do equipamento.

Janes Valter Nobre Rabelo
Pregoeiro
