



NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 08.

Pregão Eletrônico nº 20250010-SEMACE

Processo nº 57022.019449/2025-77

UASG: 943001

Número Comprasnet: 91715/2025

OBJETO: aquisição de equipamentos de climatização e ventilação mecânica **com instalação e montagem** para atender à sede da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), em Fortaleza/CE, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

A central de licitação, apresenta as respostas aos questionamentos do licitante, cujo teor está transcrito abaixo:

PE 20250010 – SEMACE
COMPRASNET Nº 91715/2025

Empresa: CONNECTOR

Notamos uma divergência nas respostas anteriores: foi informado que os quadros elétricos não compõem este escopo e que haveria pontos de força ao lado de cada equipamento; contudo, outra resposta exige a consideração de toda a infraestrutura (cabos, eletrocalhas e eletrodutos). Diante da contradição, solicitamos esclarecer:

1.

O escopo limita-se à interligação elétrica final entre a espera (ao lado do equipamento) e a máquina?

R: O escopo da parte elétrica consiste em interligar as unidades internas (evaporadoras) aos pontos de força existentes ao lado das posições previstas para os equipamentos. Quanto às unidades externas (condensadoras), é necessário realizar a ligação elétrica até seus respectivos quadros de força, incluindo qualquer infraestrutura necessária. Além disso, toda a instalação de comando entre as unidades é de responsabilidade da contratada, incluindo qualquer infraestrutura necessária.

1.

Ou devemos considerar o lançamento completo de cabos e infraestrutura desde os quadros de distribuição até as unidades evaporadoras e condensadoras?

R: Somente referente às unidades condensadoras.

1.

Caso a resposta do **item 2** seja afirmativa, informamos que os quadros não estão identificados em projeto. Para viabilizar o levantamento preciso de materiais, solicitamos a indicação da localização exata desses quadros nos pavimentos.

R: Os quadros estão representados na prancha 05 do projeto de climatização.

1.

Ressaltamos que ainda não foram disponibilizadas as planilhas de orçamento em formato



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Excel (editável) contendo os respectivos links e fórmulas. Tal fornecimento é indispensável para garantir a integridade dos cálculos e evitar divergências de valores. Adicionalmente, solicitamos a separação clara nas planilhas para a aplicação de BDIs diferenciados, distinguindo o fornecimento de equipamentos da prestação de serviços, conforme as boas práticas de engenharia de custos.

R: Informamos que a planilha em excel editável encontra-se disponível no QR CODE do ANEXO 'A do edital.'

R: Informamos que o preço de referência foi obtido por cotação direta com fornecedores credenciados dos fabricantes e sendo assim os valores são preços já contemplando todos os custos direto, indiretos, impostos e lucros.

Janes Valter Nobre Rabelo
Pregoeiro