

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE
Gerência de Melhoria Operacional - GEOPE
Diretoria de Operações - DDO

ESCLARECIMENTO Nº 01

Cód. Ocorrência: 46692

PREGÃO ELETRÔNICO PE202500168 / CAGECE

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO (VRFR) - DIÂMETROS DIVERSOS

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, em resposta a questionamento de licitante, cujo teor está transcrito abaixo, esclarece:

PERGUNTA 01:

Conforme solicitado no item 2.4.4 do Termo de Referência, pedimos que seja verificada a possibilidade de retirada da responsabilidade da descarga e armazenamento por parte do fornecedor. Essa solicitação se baseia nos seguintes pontos:

- Na maioria das vezes o almoxarifado ou local de descarga, já possui um veículo ou equipamento que possa descarregar o material;
- Como trata-se de um fornecimento de forma parcelada, não temos como prever quantas diárias do veículo para descarga serão necessárias, ou seja, o valor do equipamento será altamente onerado com a consideração desse custo unitariamente por válvula;
- A inclusão desse item como responsabilidade do fornecedor irá tornar o preço dos equipamentos menos competitivos e por consequência menos vantajosos para a CAGECE;
- O fornecedor não tem conhecimento do local de descarga, portanto torna-se imprevisível o valor a se considerar para um eventual armazenamento;

Resposta CAGECE: A CAGECE entende a preocupação da licitante, no entanto pede que mantenha-se a metodologia tal qual consta no Edital. A empresa prefere transferir para o fornecedor o ônus do descarregamento baseando-se no fato de que pos-

sui limitados equipamentos de movimentação de carga no local e que no momento da chegada dos produtos em suas instalações estes equipamentos podem estar indisponíveis ou não .serem suficientes para a atividade.

PERGUNTA 02:

Solicitamos que seja aceita como alternativa ao esquema de pintura solicitado no item 2.4.7.8, a pintura com tinta epóxi líquida, com espessura nominal de 250 micras e laudo de potabilidade. Essa alternativa aumentará a competitividade do certame sem a diminuição da qualidade do produto ofertado / a ser fornecido;

Resposta CAGECE: Pleito não acatado. Poderá ser empregado qualquer revestimento epóxi a pó eletrostático atóxico com características e qualidade iguais ou superiores ao RESICOAT AKSO NOBEL interna e externamente. Porém, deverá ser garantido o acabamento EXTERNO em LARANJA SEGURANÇA 2,5 YR 6/14, podendo inclusive este acabamento ser feito em pintura epóxi líquida. A espessura de camada seca total deve ser de 250 micra ou superior.

PERGUNTA 03:

Pedimos que seja aceito como alternativa ao material dos elementos de ligação dos corpos, mencionado no item 2.4.7.5, o fornecimento dos elementos em material AISI 304. Lembramos que esse é o mesmo material dos elementos de ligação das válvulas com a tubulação, solicitado no item 2.4.7.9, ou seja, não haverá desvio em relação aos itens que compõem o conjunto;

Resposta CAGECE: Pleito atendido. Poderão ser ofertados parafusos, porcas e arruelas de ligação dos corpos de montante e jusante em AISI 304.

Fortaleza, 10 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FILHO
Data: 10/02/2026 11:48:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUSA FILHO
ENGENHEIRO DE OPER., MANUT. E CONTROLE
GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Saulo Teles Peixoto**
CPF: 013.964.733-35 

SAULO TELES PEIXOTO
GERENTE
GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 10/02/2026**

Interessado: CAGECE/GEOPE

De: CAGECE/GEABE

Assunto: AQUISIÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS
E ELÉTRICOS

Para: PGE/CELIC

Sra.
Dalila Márcia
Pregoeira

Assunto: Resposta ao Esclarecimento referente ao PE 20250168

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a resposta da GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA, ao questionamentos feito pela empresa HYDROSTEC, no pedido de esclarecimento N° 01, enviado em 09/02/2026.

Atenciosamente,

Michel Silva de Menezes
Gerente de Aquisição de Bens
GEABE-PROJU-CAGECE**SUITE**

Documento assinado eletronicamente por: **MICHEL SILVA DE MENEZES**, em **10/02/2026, às 15:13** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **267B-0476-0003-24DE**.