



Desiree Castro <desiree.castro@pge.ce.gov.br>

Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20260003 – PGE

1 mensagem

Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

13 de agosto de 2026 às 14:43

Para: Andersson Silva <andersson.silva@pge.ce.gov.br>, Desiree Castro <desiree.castro@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: <upstechnologie@upstechnologie.com.br>

Date: qui., 13 de ago. de 2026 às 14:22

Subject: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20260003 – PGE

To: <licitacao@pge.ce.gov.br>

A**Procuradoria-Geral do Estado do Ceará – PGE****Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20260003 – PGE****PROCESSO Nº 13001.017079/2026-97**

Prezados Senhores,

Preliminarmente, após análise do processo licitatório referenciado, vimos, respeitosamente, por meio deste, solicitar os devidos esclarecimentos acerca das especificações constantes no instrumento convocatório, bem como requerer as pertinentes retificações, caso necessário, a fim de assegurar a observância aos princípios da competitividade, isonomia, razoabilidade e vantajosidade para a Administração Pública.

01. Existe alguma exigência mecânica, como o içamento em locais de difícil acesso ou acesso por escadas nos locais de movimentação/instalação dos Nobreaks e baterias? Quais seriam essas dificuldades?

02. Após análise do edital e seus anexos, pudemos observar a instalação de eletrodutos, assim sendo qual é o tipo de piso sobre o qual será instalado o eletroduto em PEAD? É possível fornecer fotos do percurso previsto para a instalação, a fim de que as proponentes possam entender, avaliar as condições do local e orçar corretamente os produtos e serviços?

03. Após análise do edital e seus anexos, observamos no item 7.1: O prazo de execução do objeto contratual é de 90 (noventa) dias, e no outro 7.2.1: O prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Desta forma parece que existe um conflito de grafia, e entendemos que o correto prazo de entrega é de 90 dias. Estamos corretos neste entendimento?

04. Após análise do edital e seus anexos, observamos a característica de baterias a "Resistência interna: até 4 mΩ".

Salientamos que o normal e padrão das baterias de qualidade é 7,8mΩ, o que impede que outros proponentes possam participar deste processo. Assim sendo entendemos que baterias com resistência interna até 7,8mΩ serão aceitas e permitindo assim maior número de proponentes ofertantes, e sem um possível direcionamento a uma determinada marca. Estamos certos em nosso entendimento?

05. Após análise do edital e seus anexos, observamos a solicitação de gerenciamento de baterias, com sistema ABM ou similar, desta forma entendemos que este GERENCIAMENTO de Baterias significa que o sistema gerenciará cada bateria individualmente monitorando as tensões e corrente de cada uma e fazendo as devidas recargas individuais, aumentando desta forma suas vidas e enviando os dados, sistema este que deve ser obrigatoriamente fornecido desta forma. Estamos certos em nosso entendimento?

06. Observamos que foi divulgado os preços estimados dos itens deste processo, e mesmo que os custos estimados sejam divulgados e para evitar desencontro de informações, entendemos que serão aceitas as propostas que entrarem para participar do pregão com preço "INICIAL ACIMA" do estimado, ou seja, não serão desclassificadas neste quesito neste momento e podem entrar com preços acima dos estimados no INÍCIO dos lances no pregão, podendo participar dos lances, pois é desconhecido o valor estimado e permitindo assim maior número de proponentes ofertantes. Estamos certos em nosso entendimento?

Certos da habitual atenção, permanecemos no aguardo das respostas dos devidos esclarecimentos.

Atenciosamente.



Tatiana Plada

Comercial

✉ upstechnologie@upstechnologie.com.br

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.
