SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL - 01.869.564/0001-28
EDITAL Nº 20260035 - VIPROC Nº 10051041117202568

LISTA DE ITENS – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Grupos de itens

Grupo	Identificador	Justificativa
1	GRUPO 01	Devido a especificidade da aquisição e serviço, faz-se necessário agrupamento dos itens.

Item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade
1	1387926 - SERVICO DE DESINSTALACAO DE APARELHO REFRIGERADO - SERVICO DE DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO - OBS: NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.		200,00
2	1582824 - SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO REFRIGERADO - SERVIÇO INSTALACAO DE CENTRAIS DE 7.000 A 12.000 BTUS - OBS: INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS, NO INTERIOR DO ESTADO CE. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.		100,00
3	1582834 - SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO REFRIGERADO - SERVICO INSTALACAO DE CENTRAIS DE 18.000 A 30.000 BTUS - OBS: NO INTERIOR DO ESTADO CE. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.		100,00
4	1582844 - SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO REFRIGERADO - SERVICO INSTALACAO DE CENTRAIS DE 36.000 A 60.000 BTUS - OBS: INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 36.000 A 60.000 BTUS, NO INTERIOR DO ESTADO CE.		60,00
5	21061202 - TUBULACAO, ADICIONAL DE COBRE, 3/4", ISOLANTE TERMICO, AVULSO 1.0 METRO - OBS: ESPESSURA MÍNIMA 0,80MM. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	AVULSO 1.0 METRO	50,00
6	21061200 - TUBULACAO, ADICIONAL DE COBRE, 3/8", ISOLANTE TERMICO, AVULSO 1.0 METRO - OBS: ESPESSURA MÍNIMA 0,80MM. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	AVULSO 1.0 METRO	50,00
7	21061206 - TUBULACAO, ADICIONAL DE COBRE, 1/2", ISOLANTE TERMICO, AVULSO 1.0 METRO - OBS: ESPESSURA MÍNIMA 0,80MM. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	AVULSO 1.0 METRO	50,00
8	21061201 - TUBULACAO, ADICIONAL DE COBRE, 5/8", ISOLANTE TERMICO, AVULSO 1.0 METRO - OBS: ESPESSURA MÍNIMA 0,80MM. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	AVULSO 1.0 METRO	50,00
9	21061203 - TUBULACAO, ADICIONAL DE COBRE, 7/8", ISOLANTE TERMICO, AVULSO 1.0 METRO - OBS: ESPESSURA MÍNIMA 1,32MM. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	AVULSO 1.0 METRO	50,00
10	21061205 - TUBULACAO, ADICIONAL DE COBRE, 1", ISOLANTE TERMICO, AVULSO 1.0 METRO - OBS: ESPESSURA MÍNIMA 1,57MM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR.	AVULSO 1.0 METRO	50,00
11	21061204 - TUBULACAO, ADICIONAL DE COBRE, 1 1/8", ISOLANTE TERMICO, AVULSO 1.0 METRO - OBS: ESPESSURA MÍNIMA 1,57MM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR.	AVULSO 1.0 METRO	50,00