


FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO	
Processo: P241261/2024	De: COREPH
Interessado: Sms - Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza	Para: COGEC/CELIC
Assunto: AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE 02 (DUAS) CÂMARAS, UMA PARA RESFRIAMENTO E A OUTRA PARA CONGELADOS E 01 (UMA) ANTECÂMARA DESTINADAS A COZINHA DO NOVO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA DE MESSEJANA (HDGMM)- PREGÃO ELETRÔNICO N° 90265/2024.	Data do Despacho: 12/09/2024

1. Ciente;
2. Trata-se de processo administrativo nº **P241261/2024**, referente ao Pregão Eletrônico nº 90265/2024, cujo objeto é o Registro de Preços visando aquisições futuras e eventuais de 02 (duas) câmaras, uma para resfriamento e a outra para congelados e 01 (uma) antecâmara destinadas a cozinha do novo Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana (HDGMM) para atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza - SMS de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I – termo de referência deste edital.
3. Em resposta às solicitações de ESCLARECIMENTOS seguem nossas considerações:

- INOXCOOK COMERCIAL LTDA

- **Essas 3 câmaras(congelado/resfriado/ante-câmara), são independentes ou formam um conjunto de câmaras com paredes conjugadas? 2)É possível disponibilizar a planta das Câmaras?**

Resposta: Serão entregues duas câmaras: uma câmara fria destinada ao armazenamento de hortifrutis e uma câmara para congelados, além de uma antecâmara que dará acesso a ambas. O ambiente é compartilhado, porém cada câmara contará com seu ambiente individualizado, realizado pelo executor contratado. Segue planta anexo.



- BLC IND E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI

GOSTARIAMOS DE INFORMAÇÃO DE QUEM SERÁ A RESPONSABILIDADE DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DOS ISOLAMENTOS DE PISO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS. A PERGUNTA SE DEVE A DOIS ASPECTOS: 1º - ESTE SERVIÇO JÁ ESTÁ INCLUSO NA PLANILHA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO QUE EXECUTA AS OBRAS DE CONTRUÇÃO CIVIL DO PRÉDIO, PORTANTO A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DO LOCAL DE MONTAGEM DAS CÂMARAS JÁ É DE SUA RESPONSABILIDADE. 2º AO SE SOLICITAR UM ORÇAMENTO DE CÂMARA(S) FRIGORÍFICA(S) ESTE SERVIÇO NÃO É COMPUTADO. PELA EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO. PODE OCORRER QUE SE ESTA DEMANDA FOR DA CONTRATADA, ACARRETEARÁ UM CUSTO ADICIONAL E QUE PODERÁ ULTRAPASSAR O VALOR MÁXIMO ESTIPULADO PELO ÓRGÃO

Resposta: Os ambientes destinados à câmara fria e à câmara frigorífica serão entregues com contrapiso e paredes no estado bruto, sem acabamentos. A execução da preparação necessária para a instalação das câmaras será de responsabilidade da empresa contratada. Já a antecâmara será entregue completamente finalizada, incluindo todos os acabamentos necessários.

4. Diante disto, encaminho o processo para a **Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações – COGEC** para análise e providências.

(Assinado por certificação digital)
LUZINETE FURTADO DA CRUZ
Secretaria Municipal da Saúde – SMS
COREPH – Coordenadoria de Redes Pré-hospitalar e Hospitalar
COORDENADORA



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número BFXKPYFE

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3685791 e código BFXKPYFE

ASSINADO POR: