

TECNOBLU

TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Avenida Oitocentos s/n Galpão 01 – LT M02 – Quadra 018 – Box06

Bairro: Terminal Intermodal da Serra

CEP: 29161-389

CNPJ: 21.613.975/0001-65

Ins. Estadual: 083.351.02-7

Serra/ES

Fone/Fax: (47)3041-3006

Ins. Municipal: 4756111

E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Fortaleza - CE

Assunto: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO, FUTURA E EVENTUAL, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA, SEDE, ANEXOS E DISTRITOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

QUESTIONAMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025 - MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE

Prezados,

Em relação ao Pregão Eletrônico 90007/2025, gostaria de esclarecer algumas dúvidas referentes aos itens 09 e 10, que mencionam que o ar condicionado deve ser trifásico, 380 volts. No entanto, o padrão do fabricante é de 220v, monofásico.

1. Existe a possibilidade de flexibilização para aceitar modelos de ar condicionado que sejam 220v, monofásicos, considerando que este é o padrão de fabricação?
2. Além disso, gostaria de saber se o órgão irá disponibilizar os pontos elétricos necessários para a instalação dos equipamentos ou se essa responsabilidade ficará a cargo do fornecedor.

Diante desses pontos, gostaria de solicitar a revisão das especificações mencionadas, a fim de assegurar a ampla concorrência e evitar a frustração do certame, considerando que as atuais exigências restringem a participação de diversos fornecedores e dificultam a obtenção de propostas competitivas.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardo o retorno sobre as possíveis alterações no edital.

Serra/ES, 11 de fevereiro de 2025

GUSTAVO

BAGATOLI:11866065920

Assinado de forma digital por
GUSTAVO BAGATOLI:11866065920
Dados: 2025.02.04 17:21:50 -03'00'

GUSTAVO BAGATOLI

CPF: 118.660.659-20

RG: 7.088.485 SESP/SC



SPU - Sistema de Protocolo Único Prefeitura Municipal de Fortaleza

P060948/2025

3	DATA: 12/02/2025	STATUS: Tramitando	RESPONSÁVEL FRANCISCA LÚCIA LOURENÇO DE OLIVEIRA
	ORIGEM CLFOR/PROTOCOLO		DESTINO CLFOR/COPREG
	OBSERVAÇÃO PARA ANÁLISE		
2	DATA: 11/02/2025	STATUS: Tramitando	RESPONSÁVEL SPU VIRTUAL
	ORIGEM CLFOR/PROTOCOLO		DESTINO CLFOR/PROTOCOLO
	OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO PROCESSO EXTERNO POR SPU VIRTUAL Nº 251952 : 2025-02-11 16:56:02 -0300		
1	DATA: 11/02/2025	STATUS: Criado	RESPONSÁVEL SPU VIRTUAL
	ORIGEM CLFOR/PROTOCOLO		DESTINO CLFOR/PROTOCOLO
	OBSERVAÇÃO ABERTURA PROCESSO EXTERNO POR SPU VIRTUAL Nº 251952 : 2025-02-11 16:56:02 -0300		