

ANÁLISE DE PROPOSTA

LICITAÇÃO	
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO 003/2024 – ELETRÔNICA	
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO), NAS DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
PROponente / Tomador	Município / UF
Prefeitura Municipal de Lajes	Lajes/RN

Após análise técnico da proposta apresentada pela empresa acima citada destacamos que:

1. Asfalto Construções e Serviços Ltda.

- a. A proposta apresentada possui o valor global de R\$ 353.449,70 (Trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e nove reais e setenta centavos), é inferior ao valor do orçamento base, com todos os valores unitários inferiores ao orçamento base;
- b. O BDI apresentado possui o valor de 23,38%, o BDI apresentado foi calculado dentro do limite estabelecido pelo Acórdão TCU 036.076/2011-2 - Acórdão nº 2622/2013 - Plenária - Data da Sessão: 25/09/2013, o valor se encontra dentro do intervalo para o tipo de obra objeto da licitação;
- c. Após o lançamento dos valores unitários com BDI na planilha da de conferência, o valor proposto apresentou coerência em relação aos cálculos matemáticos utilizados;
- d. O valor proposto representa 59,65% (Cinquenta e nove virgula sessenta e cinco por cento), do valor base.
- e. Considerando uma alta redução do valor proposto em relação ao valor base na planilha de referência utilizado, foi realizado análise mais detalhado na composição analítica apresentada para verificação condições de execuções, de acordo com o item 8.7 do edital. Dessa forma foi verificado o preço do insumo 00001379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, como uma redução de R\$ 0,72 (Setenta e dois centavos), como

preço de referência sem a aplicação do BDI, para R\$ 0,19 (Dezenove centavos), como preço proposto sem o BDI, o valor proposto considerando um saco de insumo comercial de 50kg, teríamos R\$ 36,00 (Trinta e seis reais), preço praticado na região o proposto teríamos um valor para a mesma quantidade de R\$ R\$ 9,50 (Nove reais e cinquenta centavos);

- f. Prelo pressuposto no item “e” dessa análise, segundo o item 8.1 do edital em questão, a proposta ofertada é considerada inexecutável, dessa forma devendo ser desclassificada.

Dessa forma, classificamos a proposta como não apta para contratação aos aspectos técnicos de engenharia de acordo com os itens “e” e “f” desse parecer.

Local/Data

Lajes/RN, 06 de março de 2024.

Anderson Reis da Silva
CREA nº 211403755-0