ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBICA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE ANÁLISE TÉCNICA

Nº49652

Declaro que **ANALISEI** no dia 02/12/2025, o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP nº 57079 cadastrado neste CBMRN, referente à edificação **MIRANTE** do tipo LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO, com 1 pavimento(s) e área de construção de 234.41 m², situado no(a) RUA MANOEL FRANCISCO DE MELO , S/N, CENTRO, Baia Formosa-RN, tendo como interessado **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA**, CNPJ/CPF 08.161.341/0001-50 e responsável técnico JOSÉ RUFINO DA COSTA PEREIRA com registro 210392870 - RN. Faço constar que o referido processo atendeu às exigências de prevenção e combate a incêndio e pânico das normas vigentes.

Aprovado, desde que a inclinação das rampas não ultrapasse 8,33%, conforme NBR-9050.

1.Os projetos de segurança contra incêndio serão submetidos aos serviços de análise, sendo recolhida 1 (uma) TARIP para 1 (um) serviço de análise, fazendo jus a uma nova análise para apresentação de correção de erros ou falhas sem que haja novo recolhimento de TARIP, sendo que, em casos especificados em Instrução ou Resolução Técnica, poderá ocorrer nova análise sem o recolhimento de TARIP, conforme Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CESIP) do Estado do Rio Grande do Norte, altera a Lei Complementar247d e 2002.
2. As medidas de segurança contra incêndio e pânico citadas neste Auto de Análise Técnica estão especificadas, dispostas e quantificadas no PSCIP, sendo este de autoria de seu responsável técnico;
3. Este documento NÃO É HÁBIL para obtenção do certificado de licenciamento, necessitando, pois do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB.

DAT, 02/12/2025.

ANALISTA: Rodrigo Magno Lucas Alff - Sd BM
HOMOLOGADO POR: 'Rodrigo Magno Lucas Alff - Soldado BM'

Este Certificado deverá ter sua autenticidade comprovada no endereço eletrônico:
http://sistemascbm.rn.gov.br/serten/pareceres/laudo/173767692ecfbf84a08 ou pelo celular lendo o QRCODE abaixo: