



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO
Rua Padre Florêncio, 230, Centro, CNPJ 08.349.094/0001-10.

LAUDO DE VISTORIA TECNICA

RESPONSÁVEL TECNICA: PRISCILLA CAROLINA DE SOUZA

LOCAL: ASSENTAMENTO OSMAR VICENTE DA COSTA- GOV. DIX SEPT ROSADO.

OBRA: UNIDADE DE SAUDE OSMAR VICENTE DA COSTA

O presente Laudo de vistoria Técnica visa demonstrar os aspectos físicos encontrados no prédio acima citado, focando as observações nas condições de conservação e habitabilidade do imóvel. Objetivando traçar seu perfil de conservação para que possa se fazer uso da mesma, de acordo com a finalidade destinada, a instalação da unidade básica de saúde Osmar Vicente.

O imóvel está situado no Assentamento Osmar Vicente da Costa, zona rural do município de Governador Dix Sept Rosado/RN. Trata-se de uma edificação inacabada, a qual apresentaremos os registros fotográficos com a disposição dos ambientes, tais como: fachadas, sala de recepção, banheiros e salas de atendimentos, o que corresponde a uma área construída de 288,22 m².

REGISTRO FOTOGRAFICO





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO
Rua Padre Florêncio, 230, Centro, CNPJ 08.349.094/0001-10.



CARACTERISTICAS DA OBRA

- 1- **Padrão da Construção** – Um pavimento.
- 2- **Condições do Imóvel** – Alvenaria de tijolos comuns, apresentando fissuras em paredes, ausência de fechamentos, cobertura em telha cerâmica deteriorado, instalações hidráulicas e elétricas sem condições de uso. Esquadria em madeira totalmente desgastada e destruídas pelo tempo. No geral o imóvel encontra-se totalmente deteriorado, aproveitando parcialmente as estruturas de paredes.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO

O prédio encontra-se inacabado, sem condições de uso no momento.

CONCLUSÃO

A vistoria foi realizada no dia 06 de dezembro de 2023, a qual culminou nessas inspeções visuais realizadas pelo setor de Assessoria técnica da secretaria de Obras deste município.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO
Rua Padre Florêncio, 230, Centro, CNPJ 08.349.094/0001-10.

Dessa forma, declaramos ter vistoriado a edificação e responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que as informações constantes neste laudo técnico estão em conformidade com a legislação e normas técnicas em vigor, a menos quando mencionado em contrário.

Governador Dix Sept Rosado, 22 de maio de 2024.


Priscilla Carolina de Souza
Engenheira Civil
CREA-RN 2113405636