

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico Nº 004/2024

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de bombas submersas para abastecimento de reservatórios de água.

Questionante: EDIVAN RODRIGUES DA SILVA, CPF: 017.714.384-36.

Relação dos Questionamentos:

1 - Qual a vazão máxima indicada com 70 M.C.A.?

R: Não fixamos vazão máxima, porém a vazão mínima deve ser de 1 (um) m³/h.

2 - Não existe bomba submersa de 4" com bocal de 1".

R: 1" pode ser tomado como mínimo, logo a bitola pode ser maior.

3 - O motor é realmente refrigerado a água?

R: Onde lê-se **refrigerado a água**, leia-se **motor elétrico lubrificado a água**.

Portanto, encaminho à consideração do setor competente.

Portalegre/RN, 21 de março de 2024.



Hermes Dias Sobrinho

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Portaria Nº 302/2022 GP/PMP