



PARECER TÉCNICO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para Construção de uma proteção e estabilização de encosta com Geocomposto de PVC, no Município de Pilõesinhos–PB referente a transferência especial – Plano de Ação: 09032024–064708.

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRENCIA ELETRONICA 00003/2025

Análise Técnica

1. Vinculação

- Conforme o **art. 5º da Lei nº 14.133/2021**, a Administração Pública está estritamente vinculada ao instrumento convocatório, devendo observar os critérios objetivos nele estabelecidos.
- O edital exige, expressamente, comprovação de experiência em "**impermeabilização de talude com polímero à base de água**" (item 6.9.1), conforme metodologia descrita no Termo de Referência (Anexo I).
- A J.I. Construtora LTDA não apresentou documentação que comprove experiência em serviços **idênticos ou similares** ao exigido, limitando-se a atestados de aplicação de **Igolflex** (produto asfáltico), o qual:
 - Não é compatível com solo natural, conforme parecer técnico da Comissão (p. 5 do Recurso).
 - Exige técnica distinta (pincelagem vs. jateamento com rapel/NR-35).
- **Incompatibilidade técnica:** O Igolflex é aplicado em superfícies cimentícias, enquanto o polímero exigido é destinado a solos naturais, com técnicas distintas (p. 5 do Recurso).
- **Falta de comprovação de similaridade:** As CATs apresentadas pela Recorrente referem-se a serviços de pintura em estruturas

rígidas, não atendendo ao quantitativo mínimo de 1.000m² em taludes (p. 4 do Recurso).

Diante do exposto, e ao que cabe a **parte técnica** de engenharia a Prefeitura de Pilõesinhos/PB:

1. **Reafirma a validade da decisão de inabilitação da J.I. Construtora LTDA**, por descumprimento do item 6.9.1 do edital e do Termo de Referência.
2. **Declara a manutenção da habilitação da Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA**, única proponente que atendeu integralmente às exigências técnicas e legais.

É o parecer

Guarabira, 22 de maio de 2025

Helline Marinho Toscano de Brito Rodrigues
Eng^a Civil – Crea 161428139-4