

Prezados(as),

Tendo como princípio fundamental a Lei 14.133/2021, visando garantir a transparência, a imparcialidade e a eficiência no Processo de **Concorrência por Maior Desconto - 02/2025** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ -PB**, visando uma contratação de forma justa e eficiente e considerando as inconformidades nos quantitativos e ausência dos itens:

1.4.1 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM QUANTITATIVO (QUANTITATIVO DIVERGENTE DA PLANILHA LICITADA)

4.1.6 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (CÓDIGO E QUANTITATIVOS DIVERGENTE DA PLANILHA LICITADA)

7.1.1.5 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (FALTA DO ITEM)

7.2.1.5 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR (QUANTITATIVO DIVERGENTE DA PLANILHA LICITADA)

14.3.14 - RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA (QUANTITATIVOS A MENOS DA PLANILHA LICITADA)

15.1.41 - PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

15.2.15 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (QUANTITATIVOS A MENOS DA PLANILHA LICITADA)

15.3.11 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ITEM DESCONSIDERADO)

16.1.12 - PLACA COM UM FURO IMPERIAL BRANCO IRIEL P/ SAÍDA CABO DE SOM FALTA (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

16.1.13 - PLACA CEGA 4"x4" (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

16.1.17 – SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA) - (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

16.1.21 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

16.1.24 - SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

16.1.25 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

16.1.27 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA(FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

16.1.37 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (FALTA DE QUANTITATIVO E VALOR NA PLANILHA LICITADA)

16.1.39 – CAIXA DE PISO BAIXA 4X4 EM ALUMINIO 3/4 (CODIGO DIVERGENTE DA PLANILHA LICITADA)

16.1.53 – DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (DUPLICIDADE DE ITEM)

16.1.54 – DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (DUPLICIDADE DE ITEM)

16.1.62 - CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA PARA ANTENA DE TV, PARA CABO CAAXIAL DE 750HMS, 4"X4" (FALTA DE ITEM NA PLANILHA VENCEDORA)

17.2.1 – EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (CODIGO DIVERGENTE DA PLANILHA LICITADA)

Com base no Artº 64, I, § 1º da Lei 14133/2021, da análise feita da Planilha Orçamentária apresentada pela Licitante **AP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 33.694.451/0001-25**, **SUGIRO** em sede de diligência para que no prazo de 1 dia (10/04/2025 até as 14:00 horas, horário de Brasília) sejam feitos os ajustes sanáveis da Planilha Orçamentária, devendo a empresa **AP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.694.451/0001-25, apresentar nova planilha com os devidos ajustes , não podendo alterar os quantitativos e substância dos itens inicialmente licitados e também que o desconto de 25% no preço global ofertado como maior lance de desconto seja observado.

Esse é o parecer despachado e acessível a todos.

Bonito de Santa Fé – PB, 09 de Abril de 2025.

Gaudencio Vieira de Figueiredo
Engenheiro Civil – CREA PB 1611955343