


# LEGENDA

- **YCH** — Habilita Inversor
- **YZR** — Aciona motor/inversor
- **YRS** — Resete falha motor/inversor
- **YSR** — Estado de funcionamento do motor/inversor
- **YAR** — Alarme de falha do motor/inversor
- **HSH** — Conjunto motor/inversor em modo remoto=1/local=0
- **MSH** — Conjunto motor/inversor em manutenção
- **SC** — Setpoint de velocidade
- **SI** — Indicador de velocidade
- **MT** — Medição de grandezas elétricas
- **II** — Corrente
- **EI** — Tensão de linha
- **JI** — Potência

GEORGE CUNHA:05560254 15 — Assinado de forma digital por GEORGE CUNHA:05560254 15 Dados: 2026.01.21 12:28:25 -03'00'

| | |
|---|---|
| Desenho Nº: Aut. 02/02 | PREFEITURA MUNÍCIPAL DE UIRAÚNA-PB |
| Responsável Técnico: Victor Reginato CREA: 161445798-0 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>Rua Profª Alice Azevedo. 153 – Centro<br>(083)3244.9903 – arcoprojetospb@yahoo.com.br |
| Data: JAN / 2026 | Projeto: PROJETO BÁSICO DE AUTOMAÇÃO EE-01 BACIA A CIDADE DE UIRAÚNA - PB |
| Revisão: Revisão 01 | |
| Arquivo: 01-Concepção-Queimadas-R1.dwg | Desenho: DIAGRAMA REPRESENTATIVO DO QUADRO DE AUTOMAÇÃO UTR+UDC |
| Escala: INDICADAS | |