

Planta de Localização
S/ESCALA

CEMITÉRIO (ÁREA EXISTENTE) CONTEMPLADA EM PROJETO

Planta Baixa
ESCALA 1/175

Código	Simbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicações	Dimensões * (mm)
S12		Exemplo de Saída de emergência NOTA - O desenho deste símbolo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado	Simbolo: retângulo Fundo: verde Mensagem: "SAÍDA" Mensagem: "SAÍDA" Mensagem: "SAÍDA" Mensagem: "SAÍDA"	PLACA COM A MENSAGEM "SAÍDA" INSTALADA 150cm ACIMA DA PORTA - NBR 134342 - 2004	Cota (mm) H = 120mm Exemplo (a) 120 x 250 mm Distância de visibilidade = 8m H = 120mm Exemplo (b) 150 x 250 mm Distância de visibilidade = 10m H = 150mm
S2		Exemplo de Indicação de sentido (segundo o sentido) de uma saída de emergência	Indicação de sentido (segundo o sentido) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0m H = 50 mm		Cota (mm) L = 200mm Exemplo (a) L = 388 mm Distância de visibilidade = 10m
E5		Extintor de incêndio	Simbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: Incêndio/Extintor	Imediatamente acima do equipamento, a 180 cm do piso acabado	Cota (mm) L = 180mm Exemplo (a) L = 388 mm Distância de visibilidade = 10m

* A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 1,0m DA VÉRTEZ, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, ORIENTAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAÇÃO.

A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1,80m DO PISO ACABADO.

* AS DIMENSÕES (COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DADAS.

NOTAS:


O Projeto de Combate a Incêndio contemplará toda a área do empreendimento, abrangendo tanto a área existente quanto a área de ampliação, assegurando a conformidade com as normas técnicas e exigências do Corpo de Bombeiros.

Os cálculos para o dimensionamento dos sistemas de segurança contra incêndio serão realizados considerando a área da capela e as vias internas (ruas) do cemitério, locais efetivamente destinados à circulação e permanência de pessoas.



As áreas de covas serão desconsideradas para fins de cálculo de público e dimensionamento dos sistemas, uma vez que, por respeito às práticas e valores religiosos, não haverá permanência de público nesses espaços.

O público será restrito a um número previamente definido, compatível com a ocupação prevista, e que os portões e rotas de saída de emergência encontrem-se dimensionados de forma adequada, garantindo o escoamento seguro do público em situações de emergência.

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA				
SEGURANÇA ESTRUTURAL	NBR 5628			
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	NBR 9077			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	NBR 10898			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	NBR 13434			
EXTINTORES	NBR 12853			
CARGA DE INCÊNDIO				
Ocupação	DESCRÇÃO	TIPIFICAÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
LOCAL RELIGIOSO E VELÓRIO	CEMITÉRIO	F	F-2	Carga máxima total da edificação até 100 kg/m²



DETALHE DE SINALIZAÇÃO
DE SOLO (Extintores)
SEBICAL



SUGESTÕES PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
DE EXTINTORES

CONVENÇÕES:

- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 Lts - Classe A.
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 12 Kgs - Classes B e C.

- SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
- SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES)
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ÁREA CONSTRUÍDA = 62,19 m²
ÁREA AMPLIADA = 2050,00 m²
Á CEMITÉRIO EXISTENTE = 3.325,38m²
Á. TOTAL TERRENO = 5.375,38m²

PROPRIETÁRIO	Francisco Talisson F. de Amorim Engenheiro Civil
ENGENHEIRO	FRANCISCO TALISSON FURTADO DE AMORIM CREA nº: 161841704-5
CONSTRUTOR	

PROJ. COMBATE À INCÊNDIO	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
MUNICÍPIO:	CONCEIÇÃO- PB
LOCAL:	RUA SÃO JOSÉ - BAIRRO: SÃO JOSÉ
OBS:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TRABALHOS TÉCNICOS	DATA
PROF.	NOME
	2025
PRANCHA	DESENHO / ESCALA
01/01	INDICADOS

Francisco Talisson F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 161841704-5

