

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Trairão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA
Pregão Eletrônico - 037/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/08/2024 14:48	20/08/2024 10:00	27/08/2024 23:59	30/08/2024 10:00	30/08/2024 10:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FORMADO POR 1 GRUPO GERADOR.PARTIDA/PARADA: AUTOMÁTICA TENSÃO: 127/2020 VOLTSPOTÊNCIA: STANDBY: KVA 375, KW 300 PRIME POWER: KVA 338, KV 270 CORRENTE: A 985 MOTOR DIESEL, COM 6 CILINDROS CONSTRUÍDOS EM LINHA, TURBOASPIRADO, INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICA DESENVOLVENDO 297 KWM DE POTÊNCIA BRUTA A 1800 RPM IEM STAND-BY. POSSUI AINDA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA ATRAVÉS DE RADIADOR, ÍREGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO, VENTILADOR E BOMBA ICENTRÍFUGA. ALTERNADOR, SOLAÇÃO CLASSE H CONFORME NEMA MG1-1.65, GRAU DE PROTEÇÃO IIP23, TRIFÁSICOS, 220 ENTRE FASES, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, FECHAMENTO EM ESTRELA COM INEUTRO ACESSÍVEL, 4 PÓLOS, PASSO DE 2/3, 60 HZ, 1800 RPM, ELEVACÃO DE TEMPERATURA PARA ÍREGIME STANDBY 150° / 40° C, ARREFECIMENTO POR VENTILADOR MONTADO NO PRÓPRIO EIXO, ÍSISTEMA DE EXCITAÇÃO BRUSHLESS (SEM ESCOVAS, ESPECIAL PARA CARGAS DEFORMANTES), COM ÍREGULADOR DE TENSÃO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR E ACOPLAMENTO MONOPLOCO ATRAVÉS DE ÍDISCO DE AÇO FLEXÍVEL. PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO MICROPROCESSADO, (MONTADO JUNTO AO ÍGRUPO GERADOR).LEITURAS DE GRANDEZA: TENSÃO (MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA LINHA-A-LINHA E ILINHA-A-NEUTRO) CORRENTE (TRIFÁSICA), POTÊNCIA (KVA), FREQUÊNCIA (HZ) TENSÃO DA BATERIA DE PARTIDA ROTAÇÃO, TEMPERATURA, E PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR. ÍPROTEÇÕES: DESLIGAMENTO POR TEMPERATURA ALTA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DESLIGAMENTO POR SOBRE VELOCIDADE DESLIGAMENTO POR BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO DESLIGAMENTO POR SOBRE CORRENTE DESLIGAMENTO POR BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA DESLIGAMENTO POR BAIXA E ALTA TENSÃO.SISTEMA DE FORÇA: DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO, TERMOMAGNÉTICO, FIXO EM CAIXA ÍMOLDADA, MONTADO JUNTO AO ALTERNADOR DO GRUPO GERADOR PARA CORRENTE DE 1000A. QUADRO ÍDE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA: CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, MONTADA EM PAINEL ÍAUTOPORTANTE, MEDINDO 750X1370X630MM (CXAXP), COM GRAU DE PROTEÇÃO IP32 E MECANISMOS ÍDE TRANSFERÊNCIA INTERTRAVIDOS COM	300.983,17	1	UN	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001	Sistema de geração de energia formado por 1 grupo gerador.Partida/parada: automática Tensão: 127/2020 voltsPotência: Standby: kva 375, kw 300 Prime Power: kva 338, kv 270 Corrente: A 985 MOTOR DIESEL, com 6 cilindros construídos em linha, turboaspirado, injeção de combustível eletrônica desenvolvendo 297 kWm de potência bruta a 1800 RPM Iem stand-by. Possui ainda sistema de refrigeração líquida através de radiador, Iregulador eletrônico de velocidade, sistema de pré aquecimento, ventilador e bomba Icentrífuga. ALTERNADOR, solação classe H conforme NEMA MG1-1.65, grau de proteção IIP23, trifásicos, 220 entre fases, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com Ineutro acessível, 4 pólos, passo de 2/3, 60 Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura para Iregime Standby 150° / 40° C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, Isistema de excitação brushless (sem escovas, especial para cargas deformantes), com Iregulador de tensão controlado por microprocessador e acoplamento monoploco através de Idisco de aço flexível. PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO microprocessado, (montado junto ao Igrupo gerador).LEITURAS DE GRANDEZA: Tensão (monofásica ou trifásica Linha-a-Linha e ILinha-a-Neutro) Corrente (trifásica), Potência (kVA), Frequência (Hz) Tensão da Bateria de Partida Rotação, Temperatura, e Pressão do Óleo do Motor. IPROTEÇÕES: Desligamento por temperatura alta do líquido de arrefecimentoDesligamento por sobre velocidade Desligamento por baixa pressão do óleo Desligamento por sobre corrente Desligamento por baixa e alta frequência Desligamento por baixa e alta tensão.SISTEMA DE FORÇA: Disjuntor tripolar de Proteção, termomagnético, fixo em caixa Imoldada, montado junto ao alternador do grupo gerador para corrente de 1000A. QUADRO IDE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA: Chave de transferência automática, montada em painel Iautoportante, medindo 750x1370x630mm (CxAxP), com grau de proteção IP32 e mecanismos Ide transferência intertravados com	Lei Complementar 123/2016
------	---	---------------------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/08/2024 - 14:48	EDITAL 037.2024PE - ABERTO E FECHADO ass.pdf
27/08/2024 - 11:21	ecustomize.zendesk.com_tickets_844216_print(1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
30/08/2024 - 11:32:21	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 11:32:39	Envio de Propostas Readequadas 037/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2024 às 13:32.
30/08/2024 - 11:50:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 037/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 11:50:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 037/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 11:51:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 037/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Sistema de geração de energia formado por 1 grupo gerador.Partida/parada: automática Tensão: 127/2020 voltsPotência: Standby: kva 375, kw 300 Prime Power: kva 338, kv 270 Corrente: A 985 MOTOR DIESEL, com 6 cilindros construídos em linha, turboaspirado, injeção de combustível eletrônica desenvolvendo 297 kWm de potência bruta a 1800 RPM iem stand-by. Possui ainda sistema de refrigeração líquida através de radiador, Iregulador eletrônico de velocidade, sistema de pré aquecimento, ventilador e bomba icentrífuga. ALTERNADOR, solação classe H conforme NEMA MG1-1.65, grau de proteção IP23, trifásicos, 220 entre fases, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com inetro acessível, 4 pólos, passo de 2/3, 60 Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura para iregime Standby 150° / 40° C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, isistema de excitação brushless (sem escovas, especial para cargas deformantes), com iregulador de tensão controlado por microprocessador e acoplamento monoploco através de ldisco de aço flexível. PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO microprocessado, (montado junto ao igrupo gerador).LEITURAS DE GRANDEZA: Tensão (monofásica ou trifásica Linha-a-Linha e iLinha-a-Neutro) Corrente (trifásica), Potência (kVA), Frequência (Hz) Tensão da Bateria de Partida Rotação, Temperatura, e Pressão do Óleo do Motor. IPROTEÇÕES: Desligamento por temperatura alta do líquido de arrefecimentoDesligamento por sobre velocidade Desligamento por baixa pressão do óleo Desligamento por sobre corrente Desligamento por baixa e alta frequência Desligamento por baixa e alta tensão.SISTEMA DE FORÇA: Disjuntor tripolar de Proteção, termomagnético, fixo em caixa imoldada, montado junto ao alternador do grupo gerador para corrente de 1000A. QUADRO IDE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA: Chave de transferência automática, montada em painel iautoportante, medindo 750x1370x630mm (CxAxP), com grau de proteção IP32 e mecanismos ide transferência intertravados com	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	GS375D6	GS	248.500,00	1	248.500,00
------	---	---	---------	----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Sistema de geração de energia formado por 1 grupo gerador. Partida/parada: automática
Tensão: 127/2020 volts Potência: Standby: kva 375, kw 300 Prime Power: kva 338, kv 270 Corrente: A 985 MOTOR DIESEL, com 6 cilindros construídos em linha, turboaspirado, injeção de combustível eletrônica desenvolvendo 297 kWm de potência bruta a 1800 RPM em stand-by. Possui ainda sistema de refrigeração líquida através de radiador, regulador eletrônico de velocidade, sistema de pré aquecimento, ventilador e bomba centrífuga. ALTERNADOR, solução classe H conforme NEMA MG1-1.65, grau de proteção IP23, trifásicos, 220 entre fases, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, passo de 2/3, 60 Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura para regime Standby 150° / 40° C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless (sem escovas, especial para cargas deformantes), com regulador de tensão controlado por microprocessador e acoplamento monopolo através de disco de aço flexível. PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO microprocessado, (montado junto ao grupo gerador). LEITURAS DE GRANDEZA: Tensão (monofásica ou trifásica Linha-a-Linha e Linha-a-Neutro) Corrente (trifásica), Potência (kVA), Frequência (Hz) Tensão da Bateria de Partida Rotação, Temperatura, e Pressão do Óleo do Motor. PROTEÇÕES: Desligamento por temperatura alta do líquido de arrefecimento Desligamento por sobre velocidade Desligamento por baixa pressão do óleo Desligamento por sobre corrente Desligamento por baixa e alta frequência Desligamento por baixa e alta tensão. SISTEMA DE FORÇA: Disjuntor tripolar de Proteção, termomagnético, fixo em caixa moldada, montado junto ao alternador do grupo gerador para corrente de 1000A. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA: Chave de transferência automática, montada em painel autoportante, medindo 750x1370x630mm (CxAxP), com grau de proteção IP32 e mecanismos de transferência intertravados com

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.035.925/0001-36	29/08/2024 - 09:51:41	GF3-375	GERA POWER BRASIL/GERA POWER BRASIL	1	R\$300.983,17	R\$ 300.983,17	Não	Não
LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	10.837.578/0006-65	29/08/2024 - 15:18:11	MODELO LGD380 CUMMINS	PROPRIADD	1	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Não	Não
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	07.346.027/0001-80	29/08/2024 - 23:56:04	GS375D6	GS	1	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Não	Não
Geraforte Grupos Geradores Ltda	10.618.016/0001-16	30/08/2024 - 07:39:12	PRORRIO	PROPRIA	1	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Não	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.035.925/0001-36	60 dias
Geraforte Grupos Geradores Ltda	10.618.016/0001-16	60 dias
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	07.346.027/0001-80	60 dias



Lances Enviados

0001 - Sistema de geração de energia formado por 1 grupo gerador. Partida/parada: automática
Tensão: 127/2020 volts Potência: Standby: kva 375, kw 300 Prime Power: kva 338, kv 270 Corrente: A 985 MOTOR DIESEL, com 6 cilindros construídos em linha, turboaspirado, injeção de combustível eletrônica desenvolvendo 297 kWm de potência bruta a 1800 RPM em stand-by. Possui ainda sistema de refrigeração líquida através de radiador, regulador eletrônico de velocidade, sistema de pré aquecimento, ventilador e bomba centrífuga. ALTERNADOR, solução classe H conforme NEMA MG1-1.65, grau de proteção IP23, trifásicos, 220 entre fases, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, passo de 2/3, 60 Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura para regime Standby 150° / 40° C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless (sem escovas, especial para cargas deformantes), com regulador de tensão controlado por microprocessador e acoplamento monopolo através de disco de aço flexível. PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO microprocessado, (montado junto ao grupo gerador). LEITURAS DE GRANDEZA: Tensão (monofásica ou trifásica Linha-a-Linha e Linha-a-Neutro) Corrente (trifásica), Potência (kVA), Frequência (Hz) Tensão da Bateria de Partida Rotação, Temperatura, e Pressão do Óleo do Motor. PROTEÇÕES: Desligamento por temperatura alta do líquido de arrefecimento Desligamento por sobre velocidade Desligamento por baixa pressão do óleo Desligamento por sobre corrente Desligamento por baixa e alta frequência Desligamento por baixa e alta tensão. SISTEMA DE FORÇA: Disjuntor tripolar de Proteção, termomagnético, fixo em caixa moldada, montado junto ao alternador do grupo gerador para corrente de 1000A. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA: Chave de transferência automática, montada em painel autoportante, medindo 750x1370x630mm (CxAxP), com grau de proteção IP32 e mecanismos de transferência intertravados com

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2024 - 09:51:41	300.983,17 (proposta)	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
29/08/2024 - 15:18:11	300.000,00 (proposta)	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
29/08/2024 - 23:56:04	300.000,00 (proposta)	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
30/08/2024 - 07:39:12	400.000,00 (proposta)	10.618.016/0001-16 - Geraforte Grupos Geradores Ltda	Válido
30/08/2024 - 10:04:06	299.999,99	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:05:02	300.900,00	10.618.016/0001-16 - Geraforte Grupos Geradores Ltda	Válido
30/08/2024 - 10:07:32	290.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:17:17	295.000,00	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:21:34	298.000,00 (lance oculto)	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:21:47	248.500,00 (lance oculto)	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
30/08/2024 - 10:22:30	258.900,00 (lance oculto)	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/08/2024 - 11:50:12	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/08/2024 - 14:00	02/09/2024 - 23:59	05/09/2024 - 23:59

0001 - Sistema de geração de energia formado por 1 grupo gerador. Partida/parada: automática Tensão: 127/2020 volts Potência: Standby: kva 375, kw 300 Prime Power: kva 338, kv 270 Corrente: A 985 MOTOR DIESEL, com 6 cilindros construídos em linha, turboaspirado, injeção de combustível eletrônica desenvolvendo 297 kWm de potência bruta a 1800 RPM em stand-by. Possui ainda sistema de refrigeração líquida através de radiador, regulador eletrônico de velocidade, sistema de pré aquecimento, ventilador e bomba centrífuga. ALTERNADOR, solução classe H conforme NEMA MG1-1.65, grau de proteção IP23, trifásicos, 220 entre fases, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, passo de 2/3, 60 Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura para regime Standby 150° / 40° C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless (sem escovas, especial para cargas deformantes), com regulador de tensão controlado por microprocessador e acoplamento monopolo através de disco de aço flexível. PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO microprocessado, (montado junto ao grupo gerador). LEITURAS DE GRANDEZA: Tensão (monofásica ou trifásica Linha-a-Linha e Linha-a-Neutro) Corrente (trifásica), Potência (kVA), Frequência (Hz) Tensão da Bateria de Partida Rotação, Temperatura, e Pressão do Óleo do Motor. PROTEÇÕES: Desligamento por temperatura alta do líquido de arrefecimento Desligamento por sobre velocidade Desligamento por baixa pressão do óleo Desligamento por sobre corrente Desligamento por baixa e alta frequência Desligamento por baixa e alta tensão. SISTEMA DE FORÇA: Disjuntor tripolar de Proteção, termomagnético, fixo em caixa moldada, montado junto ao alternador do grupo gerador para corrente de 1000A. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA: Chave de transferência automática, montada em painel autoportante, medindo 750x1370x630mm (CxAXP), com grau de proteção IP32 e mecanismos de transferência intertravados com

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30/08/2024 - 13:59:53	declaro intenção de recurso contra habilitação da licitante declarada vencedora	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/09/2024 - 16:52:27	A GENSET SOLUTIONS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME EM QUESTÃO ESTÁ SUSPENSA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO PÚBLICA ATÉ 22/09/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SANÇÃO APLICADA À GENSET SOLUTIONS.pdf.	Indeferido

Contrarrazões



CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	03/09/2024 - 15:07:09	Caros senhores, encaminhamos em anexo a nossa contrarrazão, atenciosamente. CONTRARRAZÃO_GENSET_TRAIRÃO-PA.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
10/09/2024 - 10:53:24	Portanto, a empresa GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA continuará habilitada a participar do presente processo licitatório. RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO ASS.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/08/2024 - 11:20:15	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, os números do processo foram alterados de 240819008/2024 para 037/2024. Trata-se de retificação que não impacta no resultado do certame, tendo em vista que a informação em edital estava correta. Não houve alteração nos objetos e prazos.
30/08/2024 - 10:02:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/08/2024 - 10:03:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/08/2024 - 10:03:51	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/08/2024 - 10:03:51	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
30/08/2024 - 10:03:51	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/08/2024 - 10:03:51	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/08/2024 - 10:03:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/08/2024 - 10:18:59	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
30/08/2024 - 10:20:29	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/08/2024 às 10:25:30.
30/08/2024 - 10:25:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/08/2024 às 10:25:30.
30/08/2024 - 10:25:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/08/2024 - 10:33:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 248.500,00.
30/08/2024 - 10:35:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2024 às 10:45.
30/08/2024 - 11:32:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:32 do dia 30/08/2024.
30/08/2024 - 11:32:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2024 às 13:32.
30/08/2024 - 11:50:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/08/2024 - 11:50:50	Sistema	O fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
30/08/2024 - 11:51:24	Sistema	O fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
30/08/2024 - 13:50:29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA.
30/08/2024 - 13:50:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2024 às 14:00.
30/08/2024 - 13:59:53	Sistema	O fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/08/2024 - 14:27:35	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
30/08/2024 - 14:27:35	Sistema	Intenção: declaro intenção de recurso contra habilitação da licitante declarada vencedora
30/08/2024 - 14:27:35	Sistema	Justificativa: Senhor Licitante a intenção de recurso será recusada, uma vez que a mesma não foi motivada, vejamos o que diz o "PAR 1º do inciso VIII do Art. 50 da Lei 9.784, de 29 de janeiro 1999, referência à motivação conforme se segue: "PAR 1º – A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso serão parte integrante do ato." A rejeição tem como base legal o Acórdão 113/2012 juntamente com o ACÓRDÃO Nº 1148/2014 – TCU – Plenário.
30/08/2024 - 14:29:13	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0001.
30/08/2024 - 14:29:13	Sistema	Intenção: declaro intenção de recurso contra habilitação da licitante declarada vencedora
30/08/2024 - 14:29:13	Sistema	Justificativa: Reverso o julgamento do recurso uma vez que a empresa declarada vencedora, consta impedida no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).
30/08/2024 - 14:29:51	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.



30/08/2024 - 14:29:51	Sistema	Intenção: declaro intenção de recurso contra habilitação da licitante declarada vencedora
30/08/2024 - 14:30:45	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 02/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/09/2024 às 23:59.
30/08/2024 - 14:33:30	Pregoeiro	Senhores Licitantes, prazo para recurso está aberto, ressaltamos ainda que a empresa GENSET SOLUTIONS, encontra-se com impedimento no CEIS solicito que recorrente apresente os argumentos para podermos prosseguir com o certame.
02/09/2024 - 11:04:18	Pregoeiro	Senhores licitantes, nenhuma informação que não seja solicitada pelo Agente de Contratação, será levada em consideração ou pelo menos analisada, qualquer que seja a informação enviada via e-mail sem o pedido e sem a solicitação desse Agente de Contratação, a mesma não será nem analisada e nem correspondida pois tudo e qualquer ato deverá ser anexado neste sistema, o e-mail só será autorizado caso este Agente de Contratação veja a necessidade
02/09/2024 - 16:52:27	Sistema	O fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
03/09/2024 - 15:07:09	Sistema	O fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
06/09/2024 - 09:23:51	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
10/09/2024 - 10:54:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/09/2024 - 09:04:48	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por FRANCELLO RUSTICK BAÚ.
24/09/2024 - 09:04:53	Sistema	O item 0001 foi homologado por FRANCELLO RUSTICK BAÚ.

Deivide da Silva Cruz

Pregoeiro

FRANCELLO RUSTICK BAÚ

Autoridade Competente

ALINE ALVES FEITOSA

Apoio

ANA CAROLINA GODOI BARASUOL

Apoio

ELIANE DE SOUSA BARROS

Apoio

