



MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Paulista/PE., 25 / SETEMBRO / 2025.

À
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS – SEPE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004 /2025 (ESCLARECIMENTOS)

Prezada Senhora Pregoeira

Ao analisarmos os documentos publicados, identificamos uma divergência entre as informações constantes na planilha orçamentária e aquelas descritas no Termo de Referência.

De acordo com nossa leitura, o Termo de Referência apresenta as especificações corretas no que se refere ao range de operação dos dispositivos elétricos dos lotes 1, 2, 3 e 4. Nesse sentido, gostaríamos de solicitar esclarecimentos quanto aos seguintes pontos:

Dispositivo de proteção contra sobretensão: entendemos que o range de operação adequado é de 160 a 380 Vac, conforme especificado no Termo de Referência, e não de 150 a 500 Vac, como consta na planilha orçamentária.

Dispositivo de proteção contra vazamento de corrente elétrica: entendemos que o range de operação adequado é de 160 a 270 Vac, também conforme o Termo de Referência, e não de 150 a 500 Vac, como consta na planilha.

Nosso intuito é apenas alinhar os parâmetros técnicos, de forma a contribuir para a melhor consecução do certame. Poderia, por gentileza, confirmar se o nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,