

2

23 035330

BARBARA COSTA (DRR - I RF) 994293005

ARE Cabo (Cabo) - Térreo (CAT)

Planejamento

Data alvo 4 de Janeiro de 2024 10:39

Operador _NAPA-DFA

Se trata de

Tipo de 'Incidente' Hidráulica

Categorização Serviços Engenh/Gerais/Patrim - Hidráulica

Pedido

01/12/2023 11:00 BARBARA COSTA:

O que está com problema ?

- Encanamento

Qual o tipo de problema ?

- Mau funcionamento

Em qual local está ocorrendo o problema ?

- Unidade da Sefaz: Are Cabo

Prédio: Are Cabo

Andar: Térreo

Sala/WC/Copa: Copa

Detalhes da solicitação:

- Entrou ar na bomba, o encanamento da bomba está quebrado e o cadeado que dá acesso a bomba não tem chave

Ação

04/12/2023 15:09 [GMT -3:00] Leonardo do Nascimento Silva:

Foi necessário fazer aquisição de boia elétrica para atender a demanda.

04/12/2023 14:40 [GMT -3:00] RODOLFO BEZERRA VALENCA:

Segue incidente por competência.

Assinatura do operador

Nome	Data
Assinatura	

Assinatura do destinatário

Nome	Data
Assinatura	