

Linhas



23 024147

ANDRÉA ANDRADE (Posto Fiscal) 3626-8607
Posto Fiscal de Goiana (Goiana) - Térreo (CAT)

Planejamento

Data alvo 14 de Setembro de 2023 13:00
Operador _NAPA-DFA

Se trata de

Tipo de incidente Hidráulica
Categorização Serviços Engenh/Gerais/Patrim - Hidráulica

Pedido

16/08/2023 17:43 ANDRÉA ANDRADE:

O que está com problema ?

- Encanamento

Qual o tipo de problema ?

- Mau funcionamento

Em qual local está ocorrendo o problema ?

- Unidade da Sefaz: UAVS GOIANA

Prédio:

Andar:

Sala/WC/Copa:

Detalhes da solicitação:

- Solicitamos o conserto da bomba d'água da UAVS Goiana.

Obs: Estamos sem água!

Ação

17/08/2023 14:36 [GMT -3:00] Leonardo do Nascimento Silva:

Boa tarde,

Conforme visita técnica ao local da demanda, o eletricitista do NAPA DFA constatou que haverá a necessidade de fazer a aquisição de uma boia elétrica para o poço artesiano da UAVS de Goiana. Solicitamos que seja encaminhada ao NAPA DFA, CI pelo SEI, para dar andamento.

Obs.: Favor colocar o número deste incidente na CI.

Atenciosamente,

17/08/2023 08:47 [GMT -3:00] Leonardo do Nascimento Silva:

O eletricitista do NAPA DFA está indo até o local da demanda.